

## PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

2017 -01- 1 8

w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z dnia .....

Znak sprawy: WGN.6630.28.2017

Miejsce narady koordynacyjnej: Starostwo Powiatowe w Pruszkowie, ul. Drzymały 30.

Wniosek z dn.: 2017-01-13

Przedmiot narady koordynacyjnej: sieć kanalizacji deszczowej









Wnioskodawca: TOMKOR Nadzory i Projektowanie - Tomasz Korczak, ul. Wybickiego 1/109, 05-600 GRÓJEC

Inwestor: GMINA MICHAŁOWICE, ul. ALEJA POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1, 05-816 MICHAŁOWICE

Lokalizacja: gm. Michałowice, obr. Komorów Osiedle, ul. Podlaska – wg załącznika mapowego stanowiącego integralną część protokołu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629)

Lp.	Podmiot który reprezentuje uczestnik narady	Imię i nazwisko podpis	Stanowisko uczestnika narady
1.	STAROSTA PRUSZKOWSKI	PRZEWODNICZĄCA NARADY KOORDYNACYJNEJ ANETA STOŃ 	Wejście w teren uzgodnić z właścicielem działki. Przy punktach osnowy geodezyjnej roboty ziemne wykonywać ręcznie bez naruszenia jego posadowienia (Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz. U. z 2016 r., poz. 1629). Inwestor ponosi wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem lub konserwacją znaków geodezyjnych zagrożonych przy realizacji inwestycji.
2.	WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA	W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY GŁÓWNY SPECJALISTA  Józef Damański	D-1 Wykonać projekt organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzić w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie
		W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA PODINSPEKTOR  mgr inż. Andrzej Leszczyński	Bez uwag
3.	INSPEKTORAT WZMIUW	 Danusia Chojnacka	bez uwag
4.	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOC. I KANALIZ.	 Sylwia Kaczmarska	bez uwag
5.	PGNIG TERMIKA S.A. WYDZIAŁ DYSTRYBUCJI CIEPŁA I OBSŁUGI KLIENTA	PGNIG TERMIKA SA, Warszawa, ul. Modlińska 15 Biuro Zarządzania Majątkiem Ciepłowniczym  Jerzy Górniowski	NIE DOTYCZY
6.	POLSKA SPÓŁ.GAZ. REJON DYSTRYBUCJI GAZU W PRUSZKOWIE	... Starszy Specjalista ds. Technicznych RDG  Jolanta Burkot	uwaga Ad.6.1
7.	PGE DYSTRYBUCJA S.A. O W-WA, innogy STOEN OPERATOR SP. Z O. O.	 Krzysztof Karc	uwaga 7.1
8.	NETIA S.A.		ZAWIADOMIONY PRAWIDŁOWO NIE STAWIŁ SIĘ

9.	ORANGE POLSKA S.A.	..... .....	ZAWIADOMIONY PRAWIDŁOWO NIE STAWIŁ SIĘ
10.	GDDK I A	..... .....	NIE DOTYCZY
11.	CENTRUM WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO SIŁ ZBROJNYCH	<i>Lech Olszyna</i>	UZGODNIONO z Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych <del>z uwagami</del> / bez uwag Dnia .....
12.	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	..... .....	NIE DOTYCZY
13.	OPG GAZ SYSTEM O/REMBELSZCZYŻNA	..... .....	NIE DOTYCZY
14.	JEDNOSTKA WOJSKOWA 3688	..... .....	ZAWIADOMIONY PRAWIDŁOWO NIE STAWIŁ SIĘ
15.	PRZEDSTAWICIEL URZĘDU GMINY <i>Michał Kowalczyk</i>	SPECJALISTA ds. drogowych <i>Stanisław Kłos</i>	<i>bez uwag</i>

Na zebraniu narady koordynacyjnej projekt został ..... uzgodniony i ..... wniesiony na mapę zasadniczą.  
Stanowiska uczestników narady :

G-1. W miejscach skrzyżowań  
z siecią gazową  
wykopy wykonywać ręcznie  
pod nadzorem PSG sp. z o. o.  
ul. Równoległa 4 a, Warszawa

Ad. G. 1

7.1 | 1.2 W miejscach skrzyżowania projektowanego  
przyłącza z istniejącym kablem energ.  
prace prowadzić ręcznie i pod nadzorem  
R.E. *panna* Na kabel energ.  
nałożyć rurę ochronną AROTA

2017 -01- 1 8

Poświadczam za  
zgodność z oryginałem

z up. STAROSTY

*Anna Stoń*  
Przewodnicząca  
narady koordynacyjnej

..... 1 zał. 3 ..... egz.