



Uwagi:

Instalację połączeń wyrównawczych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami PN-IEC 60364-5-54 i PN-IEC 60364-7-701

Połączenia wyrównawcze obejmują w sanitariatach:

- wypusty ciepłej i zimnej wody,
- metalową armaturę kanalizacyjną,
- metalowy zlew

Wszystkie połączenia miejscowe od LSPW wykonać LYżo4. Przewody połączeń wyrównawczych układać pod tynkiem.

Połączenia wyrównawcze obejmują w pom. technicznych:

- metalowe elementy instalacji i urządzeń,
- metalowe elementy zakończenia pomieszczeń,
- inne elementy przewodzące.

Ilość wg rzutów.

LYżo6 z GSW

OBIEKT:	PROJEKTANT:	SPRAWDZAJĄCY:	FAZA:	TEMAT:	DATA	NR RYS.
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ PRZY UL. SPACEROWEJ 52A NOWA WIEŚ, GM. MICHAŁOWICE	mgr inż. Ireneusz Lewczuk MAZ/0390/POOE/08	mgr inż. Wiesław Kotodziej MAZ /0315/POOE/12	Projekt wykonawczy instalacje elektryczne	SCHEMAT INSTALACJI WYRÓWNAWCZEJ LSPW	2017.10	E.11