


UKŁAD SIECIOWY TNC-S



Moc zainstalowana	Pi = 23,74kW
Moc szczytowa	Ps = 14,25kW
Prqd szczytowy	Is = 22,1A

System ochrony przeciwporażeniowej
Samoczynne wyłączenie zasilania
Układ sieci: TNC-S

Przedsiębiorstwo Projektowe Budowlane "SŁOŃ" ul. Białoska 4 36-200 Szachowice	Temat:	Przebudowa budynku gastronomicznego i zmian sposobu użytkowania dla potrzeb Dniennego Domu Seniora.		
	Investor:	Gmina Michałowice		
	Projektant:	mgr inż. KONRAD DROGOMIRSKI upr. bud. MAZ/0140/PJGE/GB w specjalności: elektryczny		
	Sprawozdawca:	mgr inż. GRZEGORZ JACZEWSKI upr. bud. MAZ/0035/PJGE/03 w specjalności: instalacyjny		
	Lokalizacja:	Kornatów, Gm. Michałowice dział nr ew. 716/25, drogą 0002 Kornatów Osiedle		Nr rys. E. 6
Nazwa rysunku:	INSTALACJA ELEKTRYCZNA SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNI GŁÓWNEJ RG			
Data 20.06.2018r.			SKALA: 1:50	Nr str.