



Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pruszkowie
woj. mazowieckie; powiat pruszkowski

Położenie: Reguły ul. Herbaciana dz.ew. 105/6
Skala 1 : 500

Skala 1 : 500

Opracowano systemem GEO-MAP. Wydrukował(a) : Obsługa interesantów#1 2012.03.08 10:17:09

Ks. Półb. 454/14
 STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZKACH
 Wydział Geodezji i Kartografii (4)
 Poświadcza się, że przedmiotowa
 z ogólnym charakterem
 geodezyjnego i
 w dniu
 I zaświadczam, że
 Dział nr 208-1/7612
 Należąca do
 08 MAR 2009
 Pruszków

175-276

MIEJSKIE PRACOWNIE PROJEKTOWE I KONTROLNE WIELKOPOLSKIE SPÓŁNIACTWO DZIAŁ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ 63-813 Wąsosz, ul. J. Piłsudskiego 73, tel. 61 25 25 70	
DANE TECHNICZNE WODOCIĄGOWE I KANAŁOWE Nr projektu: ID-840161157/1666/12 Dla obiektu: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY przy ul. Herbaciowej Nr 5	
Skala 1: 500	Wysokość spodu kanału i poziomu wierzchołka nad dnem w mm
INSPEKTOR DS. TECHNICZNYCH Michał Czapmich Data: 02.04.12	Kierownik Działu Janusz Data:

Usytuowanie przewodu wodociągowego i kanału w ulicy w/g trasy WPG orientacyjne.

Do kanału ściekowego nie wolno odprowadzać wód opadowych

Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne należy projektować zgodnie z "Wytocznymi eksploatacyjnymi do projektowania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych".

Włączenie przyłącza kanalizacyjnego należy projektować zgodnie z "Wytocznymi eksploatacyjnymi do projektowania sieci kanalizacyjnych i urządzeń sieciowych".

Należy wykorzystać istniejące uzbrojenie kanału dla włączenia przyłącza kanalizacyjnego.

Rozstaw uzbrojenia na przewodzie wodociągowym i kanale należy sprawdzić w terenie

Dane techniczne
ważne 3 lata