



Warszawa, dnia 22.02.2008

Biuro Studiów i Projektów Łączności
Teleprojekt
ul. Długa 23/25
00 – 238 Warszawa

SK-840-8415/981/2008

Dotyczy: opracowania dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w ulicy Wandy w Nowej Wsi
gmina Michałowice.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna w odpowiedzi na pismo znak PSIS/317/2008 z dnia 31.01.2008r. informuje, że nie stawia sprzeciwu na odprowadzenie ścieków socjalno – bytowych ze zlewni pompowni P1B według zaproponowanego rozwiązania.

Oddzielne projekty budowlano – wykonawcze na kanały, przyłącza oraz pompownie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o dane techniczne uzyskane od nas, a następnie złożyć w Spółce celem uzgodnienia. Do projektów kanałów należy dołączyć informacje o stanie prawnym gruntów po których będą one przebiegały, a do projektów przyłączy i przepompowni aktualne wypisy z ksiąg wieczystych działek.

Dodatkowo informujemy, że projektowane pompownie muszą spełniać standardy MPWiK S.A. aby w przyszłości mogły być przejęte do eksploatacji przez Spółkę. Projekt przepompowni wzorcowej jest dostępny do wglądu w siedzibie Spółki.

Do wiadomości:

1. Arch. III

Z-CĄ DYREKTORA
DS TECHNICZNYCH

Władysław Onopiuk

