



URZĄD GMINY MICHAŁOWICE
05-816 Michałowice, ul. Raszyńska 34
tel./fax 022/723 81 78

e-mail: sekretariat@michalowice.pl
www.bip.michalowice.pl
www.michalowice.pl

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tel: (22) 723-93-35

Michałowice 17 września 2007

GK.6214-2/07

Biuro Studiów i Projektów Łączności
TELEPROJEKT
ul. Długa 23/25
00-238 Warszawa

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 18.07.2007 r. (data wpływu na dziennik 21.08.2007 r.), znak: PSIS/2772/2007 informuję, że przedmiotowy rów znajduje się w utrzymaniu Gminy Michałowice.

W związku z powyższym Gmina Michałowice określa następujące warunki techniczne na przejście pod jego dnem sieci kanalizacyjnej i wodociągowej:

1. Głębokość przejścia - poniżej strefy przemarzania, tj. 1,2 m od góry przewodu.
2. Wodociąg w rurze osłonowej.
3. W przypadku konieczności wypłycenia przewodów należy zastosować warstwę ocieplającą.

Z poważaniem

WÓJT
mgr inż. Roman Lawrence