



GMINA MICHAŁOWICE

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice

tel. 22 350 91 91
www.michalowice.pl

fax 22 350 91 01
e-mail: sekretariat@michalowice.pl

Reguły, 10 grudnia 2020 r.

ZP.271.2.75.15.2020

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

Dot. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego nr **ZP.271.2.75.2020** na:
„Budowa kanalizacji deszczowej na działkach o nr ewid. 628/13, 628/1, 624, 616/11, 616/5 wraz z rozbiórką rowu położonego na działce nr ewid. 628/1 w Regułach gm. Michałowice”

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (*Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.*) udziela odpowiedzi na pytania, które zostały złożone do ww. postępowania.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajecie pasa drogowego, jeżeli tak to w jakiej wysokości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie będzie pobierał opłaty za zajecie pasa drogowego w drogach będących w zarządzie Wójta Gminy Michałowice.

Pytanie nr 11

W Przedmiarze robót w poz. nr 7 rurociąg DN 400 należy wykonać z rur żelbetowych, natomiast w opisie projektu budowlanego (str. 26) dla średnic DN 315-400 należy stosować PVC SNs kl. S.

Z jakich rur należy wykonać odcinek kanalizacji deszczowej DN 400?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nastąpiła omyłka pisarska. W przedmiarze powinny zostać wyszczególnione, zgodnie z projektem, rury z PVC. Skorygowany przedmiar został już opublikowany dnia 08.12.br.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę projektowanych rur żelbetowych na rury GRP?

Odpowiedź:

NIE

Pytanie nr 13

Zwracamy się z prośbą o zmianę warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia:

9. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

9.1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
(...)

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp. dotyczące:
(...)

3) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie i zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończył dwie roboty polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie jednego obiektu tj. kanalizacji deszczowej albo sanitarnej **lub wodociągu** o średnicy min. 315 mm i długości min. **0,5 km**, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Powyższe wpłynie na spełnienie wymagań przez większą liczbę Wykonawców co zwiększy konkurencyjność ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia.

Z poważaniem

Wójt Gminy Michałowice

/-/ Małgorzata Pachecka