



# GMINA MICHAŁOWICE

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1  
05-816 Michałowice

tel. 22 350 91 91  
[www.michalowice.pl](http://www.michalowice.pl)

fax 22 350 91 01  
e-mail: [sekretariat@michalowice.pl](mailto:sekretariat@michalowice.pl)

Reguły, 27 stycznia 2021 roku

**ZP.271.2.99.15.2020**

**WYKONAWCY**

**dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizacja szkoły w Nowej Wsi” Nr sprawy ZP.271.2.99.2020**

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (*Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.*) udziela odpowiedzi na pytania, które zostały złożone do ww. postępowania.

### **Pytanie nr 10**

Zwracam się z prośbą o zamieszczenie załącznika nr 3 wzoru umowy na który powołuje się Zamawiający w pkt.. 19.6 SIWZ .Oferenci powinni wiedzieć o warunkach umowy i akceptować

### **Odpowiedź:**

Wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ jest opublikowany na stronie postępowania od dnia 21.01 br.

### **Pytanie nr 11**

Proszę o uzupełnienie schematu nagłośnienia o dane głośników moc , czy nagłośnienie ma być ze wzmacniaczem, mikserem, mikrofonem z przetwornikiem, odbiornikiem, odtwarzaczem, skrzynia rac proszę o podanie parametrów i umieszczenie na sali gimnastycznej gdzie.

### **Odpowiedź:**

Wszystkie informacje znajdują się w dokumentacji projektowej zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego, m.in.:

- W opisie technicznym projektu wykonawczego jest zapis na str. 81 w punkcie 11 INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE :

"Dodatkowo należy przygotować okablowanie przewodami głośnikowymi Cu na potrzeby instalacji nagłośnieniowej wg. schematu E.03 i rzutu sali gimnastycznej. Do montażu przewidziano 4szt głośniki pasywne projekcyjne o parametrach co najmniej 10W, 91dB/1W/1m 80hm."

- Dodatkowo na rysunku E.03 jest zapis:  
"UWAGA: W dokumentacji przedstawiono jedynie wstępną propozycję rozmieszczenia głośników instalacji AV.



# GMINA MICHAŁOWICE

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1  
05-816 Michałowice

tel. 22 350 91 91  
[www.michalowice.pl](http://www.michalowice.pl)

fax 22 350 91 01  
e-mail: [sekretariat@michalowice.pl](mailto:sekretariat@michalowice.pl)

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić propozycję wykonania instalacji w oparciu o konkretny system przy czym bezwzględnie należy zastosować rozwiązanie dedykowane salom sportowym i rekreacyjnym pod względem parametru IK."

- Zamawiający równocześnie wyjaśnia i zmienia zapis w punkcie 11 INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE na str. 81 dot. szafki AV – Szafka AV, w tym zestaw wyposażenia AV wchodzi w zakres niniejszego projektu i w zakres przedmiotu zamówienia.
- Zamawiający zamieścił dodatkowo specyfikację instalacji nagłośnienia Sali gimnastycznej.

## **Pytanie nr 12**

Proszę o uzupełnienie przekrojów kanałów w wentylacji mechanicznej czy kanały są istniejące czy projektowane sposób izolacji i zabudowy, wymiary przepustnic, kratki wentylacyjnych.

## **Odpowiedź:**

Wszystkie informacje znajdują się w dokumentacji projektowej zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego, m.in.:

- Przekroje kanałów wentylacji mechanicznej są opisane w części rysunkowej i graficznej. Są to kanały projektowane podlegające wykonaniu na etapie realizacyjnym.
- Sposób izolacji, wymiary przepustnic i kratki wentylacyjnych znajduje się w części graficznej i opisowej dokumentacji projektowej.
- Nie przewiduje się zabudowy kanałów wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach.
- Część opisowa – dot. wentylacji mechanicznej – str. 64-66 \*
- Część graficzna – dot. wentylacji mechanicznej – Rys.: IS 01/01, IS 01/02, IS 02/01, IS 03/01, IS 03/02, IS 03/03

## **Pytanie nr 13**

Załączone schematy nie są projektami wykonawczymi i w gestii Projektanta i Zamawiającego jest dobór urządzeń do w/w zadania

## **Odpowiedź:**

Sposób przygotowania dokumentacji technicznej zapewnia zasady uczciwej konkurencji. Podane dane techniczne lub przywołane nazwy handlowe służą jedynie określeniu wymaganych parametrów. Dopuszcza się rozwiązania zamiennie o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej.

*Z poważaniem*

*Wójt Gminy Michałowice*

*/-/ Małgorzata Pachecka*