



GMINA MICHAŁOWICE

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice

tel. 22 350 91 91
www.michalowice.pl

fax 22 350 91 01
e-mail: sekretariat@michalowice.pl

Reguły, 29 stycznia 2021 roku

ZP.271.2.99.17.2020

WYKONAWCY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizacja szkoły w Nowej Wsi” Nr sprawy ZP.271.2.99.2020

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (*Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.*) udziela odpowiedzi na pytania, które zostały złożone do ww. postępowania.

Pytanie nr 14

Zamawiający wymaga, aby parametry nawierzchni sportowej były zgodne z normą PN-EN 14-904-Typ A4. Jednocześnie w samej dokumentacji projektowej, przedmiarach Zamawiający uwzględnia tylko ułożenie nowych nawierzchni poliuretanowych na istniejącej konstrukcji drewnianej. Zalecając tylko przegląd techniczny ewentualne miejscowe naprawy. Według jednoznacznej opinii kilku producentów i wykonawców nawierzchni poliuretanowych nie da się uzyskać normy PN-EN 14-904-Typ A4 na istniejącym podłożu bez wykonania nowej konstrukcji drewnianej.

Proszę o wyjaśnienie czy zamawiający nadal wymaga normy PN-EN 14-904-Typ A4 oraz czy w ofercie uwzględnić demontaż starej i wykonanie nowej drewnianej konstrukcji podłogi na Sali gimnastycznej.

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od wymagań określonych normą PN-EN 14904 – typ A4, gdy po zdjęciu istniejącej warstwy wykończeniowej i dokonaniu odkrywek wraz z oceną stanu i parametrów istniejącej konstrukcji podłogi sportowej

Wykonawca, Kierownik Budowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz Projektant stwierdzą niezgodność w parametrach tychże elementów z dostępnymi systemami podłóg sportowych.

Dla samej nawierzchni powierzchniowo elastycznej Zamawiający utrzymuje zapis znajdujący się w dokumentacji projektowej dotyczący posiadania stosownych certyfikatów.

Z poważaniem

Wójt Gminy Michałowice

/-/ Małgorzata Pachecka