



GMINA MICHAŁOWICE

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice

tel. 22 350 91 91
www.michalowice.pl

fax 22 350 91 01
e-mail: sekretariat@michalowice.pl

Reguły, 24 sierpnia 2021 r.

ZP.271.1.25.4.2021

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Dot. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego nr ZP.271.1.25.2021 na:
„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałowice”

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania, które na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy zostały złożone do ww. postępowania.

1. Według SWZ rozdział „XIV. Opis sposobu przygotowania oferty.” punkt „9. Ofertę stanowią:

1) Prawidłowo wypełniony Formularz Oferty (według załączonego druku, załącznik nr 1 do SWZ);

2) Kosztorys ofertowy z podanymi cenami jednostkowymi z tabelą elementów scalonych opracowany przez Wykonawcę na podstawie przedmiarów.”

Informujemy że nie wszystkie przedmiary pokrywają się z dokumentacją projektową zadań zamieszczoną do postępowania tj.

- Michałowice Osiedle ul. B. Grocholskiej

Według dokumentacji projektowej należy zadanie wykonać oświetlenie jako linia napowietrzna z oprawami led o mocy 36,1W w ilości 2 szt. , przedmiar do tego zadania podaje wykonanie linii kablowej z montażem słupów oświetleniowych i montażem opraw o mocy 78W w ilości 6 szt.

Odpowiedź:

Zadanie polega na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego i montażu 2szt. opraw LED o mocy 36,1W

Dołączamy poprawny przedmiar.

- Nowa Wieś ul. Brzozowa

Według dokumentacji projektowej należy zamontować 13 szt. słupów SAL 8 Wł-1-1,5-5 i 7 szt. słupów SAL 6/E przedmiar podaje inną ilość 20 szt. SAL 8 Wł-1-1,5-5 i nie wskazany jest montaż słupa SAL 6/E.

Odpowiedź:

Zadanie polega na montażu 13 szt. słupów SAL-8 Wł1-1,5-5/E oraz 7 szt. słupów SAL-6/E
Dołączamy poprawny przedmiar.

- Reguły ul. Błękitna - **ścieżka rowerowa przy WKD**

Według dokumentacji projektowej należy zamontować 30 słupów i 30 opraw różnej mocy natomiast według przedmiaru należy zamontować 2 szt. słupów i 2 szt. opraw

Odpowiedź:

Projekt oświetlenia ścieżki rowerowej przy torach WKD został podzielony na 2 etapy.
Realizowany będzie I etap, który obejmuje budowę linii oświetleniowej od punktu zasilania (szafka SON na słupie ozn. na rys 1.1 w dokumentacji jako **I1**) do słupa oświetleniowego **P2** (doświetlenie przejścia dla pieszych)
Zadanie polega na wybudowaniu kablowej linii oświetlenia ulicznego oraz montażu 2 punktów oświetleniowych

- Reguły ul. Ogrodowa przejście dla pieszych

Według zestawienia materiałów w dokumentacji projektowej jest 2 szt. słupów z pojedynczym wysięgnikiem i 2 szt. słupów z podwójnym wysięgnikiem natomiast przedmiar podaje po 1 szt. z każdego rodzaju.

Odpowiedź:

Zadanie polega na montażu 1 słupa z pojedynczym wysięgnikiem i 1 słupa z wysięgnikiem podwójnym.
Dołączamy poprawną dokumentację.

- Reguły, ul. Zielona przedłużenie Błękitnej

Według dokumentacji projektowej należy zamontować oprawy led w ilości 4 szt. na słupach SAL 4 – 1 szt. i SAL-5 – 3szt. natomiast w przedmiarach wymieniony jest 1 szt. słup SAL 80 z wysięgnikiem pojedynczym i 1 szt. słup SAL 80 z wysięgnikiem podwójnym.

Odpowiedź:

Zadanie polega na montażu 4szt. opraw LED 36,1W na 3 słupach typu SAL-5 i 1 słupie SAL-4
Dołączamy poprawny przedmiar.

Prosimy o poprawienie przedmiarów tak aby odpowiadały dokumentacji wykonawczej gdyż to na podstawie nich wykonawca ma przygotować kosztorys.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zaktualizowane przedmiary zostały zamieszczone na stronie internetowej w dokumentacji postępowania jako załączniki do odpowiedzi.

2. Według dokumentacji projektowej Reguły ul. Błękitna należy wykonać oświetlenie ścieżek rowerowych. Czy zamontowane oprawy muszą posiadać system sterowania, który wcześniej był montowany na terenie gminy Michałowice? Jeżeli tak proszę o przesłanie specyfikacji systemu sterowania.

Odpowiedź:

W ramach przedmiotowego postępowania Zamawiający nie przewiduje montażu dodatkowego systemu sterowania w oprawach.

3. Prosimy o określenie barwy światła dla części w której trzeba wymienić 65 szt. opraw.

W związku z licznymi rozbieżnościami w przedmiarach na których wykonawcy mają sporządzić kosztorysy prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o kilka dni po udzieleniu odpowiedzi tak aby można było jeszcze raz przeanalizować postępowanie i przedstawić prawidłową ofertę.

Odpowiedź:

Barwy światła dla wymienianych 65 opraw – 3500 – 4000 K.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na powyższe pytania Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania poniższe dokumenty:

1. „Przedmiary robót”
2. „Dokumentacja projektowa ul. Ogrodowej” stanowiące załącznik nr 7 do SWZ.

Ponadto zgodnie z art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia, a także odpowiednio treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP oraz przedłuża termin składania ofert:

Rozdział XI Termin związania ofertą ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres **30 dni** tj. do dnia **28.09.2021 r.**

Rozdział XV Sposób oraz termin składania ofert ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **30.08.2021 do godz. 12.30**

Rozdział XVI Termin otwarcia ofert ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Niepubliczne otwarcie ofert nastąpi w dniu **30.08.2021r. o godzinie 13:00.**

Z poważaniem
Wójt Gminy Michałowice
/-/
Małgorzata Pachecka

Przygotowała: Kinga Niedźwiecka-Reszczyk