



GMINA MICHAŁOWICE

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice

tel.: **22 350 91 91**
www.michalowice.pl

e-mail: **sekretariat@michalowice.pl**
ePUAP: **/4ld31qr0t1/SkrytkaESP**

Reguły, 15 listopada 2022 r

ZP.271.1.70.11.2022

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia Nr ZP.271.1.70.2022 pn. „**Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie**”

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania, które na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy zostały złożone do ww. postępowania w dniu 14 listopada 2022 roku

Pytanie nr 1:

W przedmiarze nie ujęto kraty stalowej pod schodami w piwnicy, podczas gdy w projekcie występuje, a łączna powierzchnia tej zabudowy wynosi 5,9 m². Proszę o potwierdzenie ilości do wyceny

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć 5.98 m² kraty.

Pytanie nr 2:

Wnoszę o zmianę materiału do wykonania drabinki wyłazowej demontowalnej ze stali na aluminium, ze względu za zbyt dużą masę co uniemożliwi jej demontaż.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej
/-/
Tomasz Łoziński

Sprawę prowadzi: Kinga Niedźwiecka-Reszczyk
Referat: Zamówień Publicznych
Tel.: 22 350 91 91 wew. 361