



# GMINA MICHAŁOWICE

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1  
05-816 Michałowice

tel.: 22 350 91 91  
www.michalowice.pl

e-mail: sekretariat@michalowice.pl  
ePUAP: /4ld31qr0t1/SkrytkaESP

Reguły, 14 grudnia 2022 r

**ZP.271.1.77.10.2022**

## **Wykonawcy**

biorący udział w postępowaniu

Dot. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego nr ZP.271.1.77.2022 na: „**Budowę ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem w miejscowości Granica w gminie Michałowice**”-etap I

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania, które na podstawie art. 284 ust. 1 zostały złożone w dniach 09-12.12.2022r do ww. postępowania.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

### **Pytanie nr 1**

Prosimy o zmianę zapisu, z opraw wyposażonych w gniazdo NEMA (ANSI C136.41), na oprawy wyposażone w gniazdo Zhaga i zasilacz w standardzie D4i. Taki zabieg powoduje to że Zamawiający będzie miał dostęp poprzez witrynę internetową do informacji serwisowych takich jak np. barwa światła, rozsył. W przeciwnym razie przy zastosowaniu gniazda NEMA, Zamawiający będzie miał dostęp jedynie do informacji elektrycznych dotyczących użytkownika samej oprawy. Powyższa zmiana nie generuje dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie wskazanego rozwiązania jako rozwiązania równoważnego przy zastrzeżeniu, iż aktualna funkcjonalność systemu sterowania oświetlenia winna zostać zachowana.

### **Pytanie nr 2**

Prosimy o doprecyzowanie, ile opraw z projektowanych 23 sztuk oprócz modułu komunikacji radiowej powinno być wyposażonych w czujnik ruchu (PIR).

**Odpowiedź:**

Zamawiający doprecyzowuje, że w czujnik ruchu PIR należy wyposażyć wszystkie 23 oprawy. Jednocześnie Inwestor informuje, że sieć kablową nn należy układać w rurach osłonowych średnicy 75mm (dla każdego typu rury osłonowej). W miejscach, gdzie w dokumentacji projektowej wskazano stosowanie rury osłonowej śr. 50mm należy stosować rury o średnicy 75mm.

Dodatkowo Zamawiający zamieszcza skorygowany przedmiar robót dla każdego z etapów.

**Pytanie nr 3**

Prosimy podać uziarnienie, rodzaj oraz kolorystykę kruszywa do nawierzchni mineralno-epoksydowej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że należy zastosować kruszywo naturalne (niebarwione) łamane o kolorystyce szarej (np. granodioryt, granit szary, itp.). Parametry kruszywa zostały określone w STWiORB D-05.01.05.

Dodatkowo Zamawiający zamieszcza Specyfikację Techniczną.

Jednocześnie na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia, a także na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy odpowiednio treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP oraz przedłuża termin składania ofert:

**Rozdział XII Termin związania ofertą pkt 1 otrzymuje brzmienie:**

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres **30 dni** tj. do dnia **18.01.2023 r.**

**Rozdział XV Sposób oraz termin składania ofert pkt 2 otrzymuje brzmienie:**

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **20.12.2022r. do godz. 12:30.**

**Rozdział XVI Termin otwarcia ofert pkt 1 otrzymuje brzmienie:**

1. Niepubliczne otwarcie ofert nastąpi w dniu **20.12.2022r. o godzinie 13:00.**

Z poważaniem  
Wójt Gminy Michałowice  
/-/ Małgorzata Pachecka

Sprawę prowadzi: Marta Opłocka  
Referat: Zamówień Publicznych  
Tel.: 22 350 91 91 wew. 331