



# GMINA MICHAŁOWICE

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1  
05-816 Michałowice

tel. 22 350 91 91  
[www.michalowice.pl](http://www.michalowice.pl)

fax 22 350 91 01  
e-mail: [sekretariat@michalowice.pl](mailto:sekretariat@michalowice.pl)

Reguły, 25 czerwca 2021 r.

**ZP.271.1.12.5.2021**

## Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Dot. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego nr **ZP.271.1.12.2021** na:  
**„Przebudowa ul. Wspólnej na odcinku od ul. Polnej do ul. Granicznej w miejscowości Granica i Nowa Wieś”.**

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania, które zostały złożone do ww. postępowania.

### Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie pozycji nr 46 – Osadnik wirowy z tworzyw sztucznych o średnicy 1000 mm segmentowe- przykryte włazem, przelotowe. W załączonej dokumentacji nie ma żadnego opisu lub rysunku dotyczącego osadnika wirowego.

### Odpowiedź:

Zamawiający uszczegóławia pozycję nr 46 podając parametry techniczne:

#### Wirowy filtr hydrodynamiczny

- Zamontowany na studni f1000, tworzywowej
- Wewnętrzna konstrukcja wykonana z PE
- Wbudowana część osadnikowa o poj. minimum 400 dm<sup>3</sup>
- Króciec dopływowy o średnicy minimum DN200
- Średnica centralnej rury do oczyszczania osadnika min DN300
- Aprobata techniczna ITB
- Przepływ nominalny minimum 5 dm<sup>3</sup>/s
- Wielkość wyłapywanych cząstek >75 μm przy skuteczności min. 60%.

Z poważaniem

Wójt Gminy Michałowice  
/-/  
Małgorzata Pachecka