

OZNACZENIA:

PATRZ RYS. B-2

UWAGI:

1. PRZYKANALIKI NALEŻY WYKONAĆ Z RUR PVC KLASY "S" (SDR 34) ZE ŚCIANKĄ LITĄ JEDNORODNĄ, SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA POLSKIEJ NORMY PN-EN-1401 O SZTYWNOŚCI OBWODOWEJ MIN. SN8
2. PRZYKANALIKI Z PVC NALEŻY POSADOWIĆ NA 20 cm PODSYPCE Z PIASKU I OBSYPAĆ PIASKIEM POZBAWIONYM KAMIENI DO 30 cm PONAD WIERZCH RUR Z RĘCZNYM JEGO ZAGĘSZCZENIEM

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH "KANPRO"
inż. Jan Wojcieski
03-752 Warszawa
ul. Radzymińska 39/38/40 m. 11
tel. 601-167-317
e-mail: kanpro1@wp.pl
Regon 010389763; NIP 536-100-52-86

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował	inż. Jan Wojcieski	St-596/86	
Opracował	mgr inż. Sebastian Wojcieski	——	
Sprawdził	mgr inż. Anna Chudzicka	Wa-384/02	

Temat (Obiekt)

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY ODWODNIENIA SKRZYŻOWANIA ULIC RYSZARDA I TOPAZOWEJ W KOMOROWIE, GM. MICHAŁOWICE

Branża	Data
TECHNOLOGIA	11.2018 r.

Nr umowy: **IR-824/2018**

Nazwa rysunku

PROFILE PODŁUŻNE PRZYKANALIKÓW DESZCZOWYCH

Nr rysunku	Skala
B-3	1:100 / 1:200