

ODPIS

OPINIA NR WG.6630.30.2014

Uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia: kanał sanitarny, przyłącza kanalizacji sanitarnej

dla: GMINA MICHAŁOWICE

na wniosek z dn.: 2014-01-17

Data wpływu do Zespołu: 2014-01-20

Zgodnie z Ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dn.17.05.1989r. z późniejszymi zmianami (Dz.U.Nr240 z 2005r.,poz.2027) oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn.02.04.2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.Nr38 z 2001r. poz.455).

Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu
opiniuje pozytywnie lokalizację obiektu położonego: **Opacz Mała gm.Michałowice-w/g**
zał.mapowych

Uwagi i zalecenia:

1. Wejście w teren uzgodnić z właścicielem działki.
2. Wykonawca przed przystąpieniem do robót winien uzyskać pozwolenie na wejście w teren od zarządzającego drogą.
3. Wykonać projekt organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzić w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie.
4. Inwestor powinien uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym.
5. Umieszczenie urządzenia infrastruktury w jezdni możliwe jest po uzyskaniu odstępstwa, § 140 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430).
6. Projekt budowlany uzgodnić z właścicielem kanalizacji.
7. Roboty prowadzić pod nadzorem właściciela kanalizacji.
8. W miejscu skrzyżowania projektowanego przewodu z istniejącym kablem energetycznym prace prowadzić ręcznie i pod nadzorem RE Pruszków tel. 022-738-23-41. Na kabel energetyczny nałożyć rurę ochronną AROTA.
9. Pod istniejącą linią energetyczną i w jej pobliżu prace prowadzić ręcznie i w porozumieniu z RE Pruszków tel. 022-738-23-41.
10. W miejscach skrzyżowań z siecią gazową wykopy wykonywać ręcznie pod nadzorem MSG Sp. z o.o. O/ZG W-wa Al. Jerozolimskie 179 02-222 Warszawa.
11. Inspektorat Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Teren zmeliorowany - projekt przesłać do uzgodnienia szczegółowego Grodzisk Maz. ul. Traugutta 4.
12. Z uwagi na orientacyjny przebieg kabli wojskowych na danych mapach przed przystąpieniem do prac ziemnych projekt należy zgłosić do akceptacji w JW 3688 (p. Wasilewski, p. Gajewski) tel. 022-68-55-071, 0 602-474-201.
13. Przy punkcie osnowy geodezyjnej roboty ziemne należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę znaków osnowy - art. 15 ust.1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17.05.1989r. z późniejszymi zmianami (Dz.U.Nr 193 z 2010r. poz. 1287).

2 zał. w 2 egz.
za zgodność: Paulina Wójcik

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
12 LUT. 2014
KRZYSZTOF WOJCIK

Z up. Starosty
Przewodniczący
Zespołu Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu
mgr inż. Bożena Szereda

STAROSTWO POWIATOWE
w Pruszkowie (6)
Wydział Architektury
ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków