



WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice

tel. 22 350 91 91
www.michalowice.pl

fax 22 350 91 01
e-mail: sekretariat@michalowice.pl

IR.7011/60.2013r

Reguły, dn.29.11.2013 r.

„ETGAR” Krzysztof Wójcik
ul. Zakopiańska 73/306
30-418 Kraków
Tel. (12) 261 82 96

WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACYJNEJ

dotyczy: warunków technicznych i danych do projektowania kanałów i przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej w Opaczy Małej Gmina. Michałowice

Gmina Michałowice w odpowiedzi na pismo z dnia 30.10.2013 r. informuje, że ścieki socjalno-bytowe z w/w nieruchomości można będzie odprowadzać do kanału sanitarnego znajdującego się w ul. Parkowej, Jałowcowej oraz ul. Zgody.

Warunki ogólne:

- uzyskać z Urzędu Gminy Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zgodę na umieszczenie urządzenia kanalizacyjnego w pasie drogowym,
- opracować projekt techniczny, przez projektanta posiadającego uprawnienia projektowe, wraz z trasą uzgodnioną w ZUD i uzgodnić w Urzędzie Gminy Michałowice Referacie Inwestycji i Remontów,
- podpisać umowę o przyłączeniu, a w przypadku podłączenia na swój koszt złożyć deklarację o bezpłatnym przekazaniu na rzecz Gminy Michałowice odcinka sieci pomiędzy kanałem ulicznym a pierwszą studzienką, licząc od strony kanału.
- zgłosić w Urzędzie Gminy zamiar rozpoczęcia budowy kanału sanitarnego wraz z przyłączem kanalizacyjnym, nadzór sprawuje Referat Inwestycji oraz uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego.
- po zakończonej budowie podpisać protokół odbioru przyłącza kanalizacyjnego, a także umowę na zrzut ścieków w terminie 5 dni po wykonaniu przyłącza.

Warunki szczegółowe:

- przyłącza kanalizacyjne należy zaprojektować z rur PVC klasy S o średnicy 160mm,
- kanał sanitarny należy zaprojektować z rur PVC klasy S o średnicy 200mm,
- studzienki rewizyjno-połączeniowe na kanał zaprojektować betonowe o średnicy 1200mm,
- włączenie przyłączy kanalizacyjnych do sieci poprzez studzienki rewizyjne lub odnogi skośne,
- studzienkę inspekcyjną z PVC DN 425mm na terenie nieruchomości należy zlokalizować w odległości 2,00m od granicy posesji,
- na przyłączu sanitarnym za pierwszą studzienką na posesji zamontować zasuwę zwrotną - w celu zabezpieczenia posesji przed cofnięciem się ścieków, jeśli budynek jest podpiwniczony
- rzędne włączeń do kanałów ulicznych uzyskać poprzez inwentaryzacje z natury lub z aktualnej mapy do celów projektowych..

STAROSTWO POWIATOWE
w Pruszkowie, 60
Wydział Architektury
ul. Drzymały 30; 05-800 Pruszków

ZA ZGODNOŚĆ
ZOSTAŁAM
12 LUT. 2014
KRZYSZTOF WÓJCİK

z up. WÓJTA
mgr inż. Józef Kawiorski
Kierownik Referatu Inwestycji