

W/IGM-4105.U-1872.5666/13

Grodzisk Mazowiecki, dnia 09.12.2013r.

„ETGAR” Krzysztof Wójcik

ul. Zakopiańska 73/306

30-418 Kraków

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.11.2013r. (do Inspektoratu wpłynęło dn.22.11.2013) dotyczące zaopiniowania trasy projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Parkowej w miejscowości Michałowice Wieś gmina Michałowice, Inspektorat Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Grodzisku Mazowieckim informuje:

1. Na podstawie map powykonawczych zadania inwestycyjnego „Reguły II” na załączonych mapach projektowych w skali 1:1000 wrysowano kolorem niebieskim rurociągi drenarskie o średnicy 5cm i powyżej oraz zielonym kółkiem miejsca kolizji z rurociągami drenarskimi.

2. Na inwestora nakłada się następujące warunki realizacji:

- Wykonanie skrzyżowań z rurociągami drenarskimi należy zaprojektować (na podstawie odkrywek) tak, aby nie dopuścić do uszkodzeń systemu drenarskiego.
- Należy powiadomić Urząd Gminy o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót.
- Prace ziemne w rejonie kolizji kanalizacji z rurociągami drenarskimi należy prowadzić ręcznie pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z uzgodnioną dokumentacją.
- Po wykonaniu robót należy przesłać do tutejszego Inspektoratu mapę zinwentaryzowanego przewodu kanalizacyjnego na skrzyżowaniu z rurociągami drenarskimi.

3. Ewentualne szkody powstałe w wyniku realizacji inwestycji i eksploatacji instalacji obciążają Inwestora.


Integralną częścią pisma są mapy projektowe ostemplowane pieczęcią Inspektoratu WZMiUW w Grodzisku Maz.

Załączniki: 2 egz. map projektowych

Do wiadomości:

1. Gminna Spółka Wodna w Ożarowie Maz.
2. WZMiUW Inspektorat w Grodzisku Maz. - ad acta

Sporządziła: Renata Banasiewicz

KIEROWNIK INSPEKTORATU

inż. Krystyna Torcńska

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
15 KWI. 2014
KRZYSZTOF WÓJCİK