

Nr. 85/11/2016	
MIEJSKIE PRZEDSIĘWSTWO WODCIĄGÓW I KANALIZACJI W M. ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA 02-015 Warszawa	
PROJEKT NINIEJSZY UZGODNIONO Z UMOWĄ WYKONANĄ WYKONANĄ POD PISZCZĄTKĄ	
Warszawa, dnia 19.04.2016	

STARSZY SPECJALISTA
Aneta Wład-Ruszczyńska
KIEROWNIK
KIEROWNIK

p.o. KIEROWNIK
DZIAŁU B.S. RZEMIOŁU SIECI
Gabriela Podbielska

Przewód wodociągowy należy
realizować w terenie
o uregulowanym stanie prawnym

Przed przystąpieniem do budowy należy
sprawdzić w terenie (zgodnie z
istniejącymi) przewody (w)
wodociągowe (w) w miejscach
wskazanych (w) (w) (w) (w)
i w zależności od tego ewentualnie
skorygować spadek oraz wyznaczyć ułożenie.

Uzgodnienie dotyczy tylko przewodów
wodociągowych (w) ulicznych (w)
podziemnych (w) bez przyległych
do budynków i placu budowy.

Budowę przewodu wodociągowego
należy prowadzić pod nadzorem technicznym
MIEJSKIEGO PRZEDSIĘWSTWA
WODCIĄGÓW I KANALIZACJI
w m.st. Warszawie SPÓŁKA AKCYJNA
na zlecenie inwestora

Nowo wybudowane urządzenia
wodociągowe i/lub kanalizacyjne
po ich włączeniu do urządzeń MPWiK S.A.
mogą służyć do przyłączenia innych odbiorców.

Przewód wodociągowy należy
układać na podsypce piaskowej
grubości 20 cm.

Polączenia kolnierzowe wykonane na stuby
ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.

Przed rozpoczęciem budowy przewodu wodociągowego należy dostarczyć:
„Oświadczenie o ustanowieniu użytkownika”
spisane w formie aktu notarialnego na rzecz
MIEJSKIEGO PRZEDSIĘWSTWA
WODCIĄGÓW I KANALIZACJI
w m.st. Warszawie SPÓŁKA AKCYJNA
przez właścicieli działek nr ewid.

Uzgodnienie ważne 3 lata