

OZNACZENIA:

- "A" W1 "A" W2 "B" W1 "B" W2 - PROJ. WPUSTY DESZCZOWE OSADZONE NA STUDZIENKACH Z KRĘGÓW BETONOWYCH Ø0,50 Z OSADNIKAMI h = 1,0m
- "A" PD1 "A" PD2 "B" PD1 "B" PD2 - PROJEKTOWANE PRZYKANALIKI D200x5,9mm Z RUR PVC KLASY "S" (SDR34; SN8) ZE ŚCIANKĄ LITĄ JEDNORODNĄ
- "A" D "B" D - PROJ. STUDZIENKI KANALIZACYJNE Z KRĘGÓW ŻELBETOWYCH Ø1,0m Z OSADNIKAMI h = 1,0m
- "A" KO "C" KO "D" KO - PROJEKTOWANE KANAŁY DESZCZOWE D315x9,2mm Z RUR PVC KLASY "S" (SDR34; SN8) ZE ŚCIANKĄ LITĄ JEDNORODNĄ
- "B" KO - PROJEKTOWANY KANAŁ DESZCZOWY D400x11,7mm Z RURY PVC KLASY "S" (SDR34; SN8) ZE ŚCIANKĄ LITĄ JEDNORODNĄ
- "A" ZB "C" ZB "D" ZB - PROJ. ZBIORNIKI RETENCYJNO - CHŁONNE ZBUDOWANE Z KOMÓR DRENAŻOWYCH SC-310 Z PP
- "B" ZB - PROJ. ZBIORNIK RETENCYJNO - CHŁONNY ZBUDOWANY Z KOMÓR DRENAŻOWYCH SC-740 Z PP
- "A" RO "B" RO "C" RO "D" RO - PROJ. RURY ODPOWIETRZAJĄCE D110x3,2mm Z PVC KLASY "S" (SDR34; SN8) ZE ŚCIANKĄ LITĄ JEDNORODNĄ
- "A" DO "B" DO "C" DO "D" DO - PROJ. STUDZIENKI ODPOWIETRZAJĄCE D315mm Z PP Z WPUSTAMI ŻELIWNYM C250 Z OSADNIKAMI h=0,30m
- MODUŁ "A"; "B"; "C"; "D" - PROJ. MODUŁY ODWODNIENIOWE

UWAGI:

1. PRZYKANALIKI, KANAŁY I RURY ODPOWIETRZAJĄCE NALEŻY WYKONAĆ Z RUR PVC KLASY "S" (SDR 34) ZE ŚCIANKĄ LITĄ JEDNORODNĄ, SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA POLSKIEJ NORMY PN-EN-1401 O SZTYWNOŚCI OBWODOWEJ MIN. SN8
2. PRZYKANALIKI, KANAŁY I RURY ODPOWIETRZAJĄCE Z PVC NALEŻY POSADOWIĆ NA 20 cm PODSYPCE Z PIASKU I OBSYPAĆ PIASKIEM POZBAWIONYM KAMIENI DO 30 cm PONAD WIERZCH RUR Z RĘCZNYM JEGO ZAGĘSZCZENIEM

BIURO PROJEKTOWE Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "SATMAL" - Stanisław Małec ul. Księżna Ida 69-210 Legnickie Pole tel. (0 prefix)		INWESTOR Gmina Michałowice Rogoźnik ul. Alicji Pawnuków Warszawy 1 55-816 Michałowice	
PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY SYSTEMU ODWODNIENIA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W MIEJSCOWOŚCI ROGOŹNIK WRAZ Z WYKONANIEM PRZEPUSTÓW POD DROGAMI GMINNYMI W MIEJSCOWOŚCI ROGOŹNIK			Nr umowy IB-1114/2016/2
Nazwa rysunku PROFILE PODŁUŻNE URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH	Nr rysunku B-2	Skala 1:100	Data 03.2017 r.
Projektował: inż. Stanisław Małec upr. St-361/86		Podpis	
Sprawdził: mgr inż. Aleksy Osopiuk upr. St-157/87		Podpis	