



Starosta Pruszkowski

ul. Drzymały 30
05-800 Pruszków
tel. +48 22 738 14 00
fax +48 22 728 92 47
www.powiat.pruszkow.pl

ODPIS



**powiat
pruszkowski**
nieskończone możliwości

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z dnia **07 CZE. 2017**

Znak sprawy: **WGN.6630.422.2017**

Miejsce narady koordynacyjnej: **Starostwo Powiatowe w Pruszkowie, ul. Drzymały 30**

Wniosek z dnia.: **2017-06-02**

Przedmiot narady koordynacyjnej: **sieć kanalizacji sanitarnej i przyłącze elektroenergetyczne**

Wnioskodawca: **ATKA PROJEKT Anna Tabernacka, ul. Zamiejska 17/7, 03-580 Warszawa**

Inwestor: **Gmina Michałowice, ul. Al. Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice**

Lokalizacja: **gm. Michałowice, obr. Komorów Wieś, ul. Stara Droga, ul. Zielna – wg załącznika mapowego stanowiącego integralną część protokołu.**

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629r. z późn. zm.)

Lp.	Podmiot który reprezentuje uczestnik narady	Imię i nazwisko podpis	Stanowisko uczestnika narady koordynacyjnej
1.	Starosta Pruszkowski	z up. STAROSTY Agnieszka Olewniczak p.o. przewodnicząca narady koordynacyjnej	Wejście w teren uzgodnić z właścicielem działki. Przy punktach osnowy geodezyjnej roboty ziemne wykonywać ręcznie bez naruszenia jego posadowienia (Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz. U. z 2016 r., poz. 1629). Inwestor ponosi wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem lub konserwacją znaków geodezyjnych zagrożonych przy realizacji inwestycji.
2.	Wydział Infrastruktury i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie	w zakresie infrastruktury GŁÓWNY SPECJALISTA Józef Namaziak	D-1 Wykonać projekt organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzić w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie
		w zakresie ochrony środowiska PODINSPEKTOR mgr inż. Klaudia Chmiel	BEZ UWAG
3.	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - Inspektorat Grodzisk Mazowiecki	Dariusz Gnojnowski	Należy zachować uwagi i zalecenia zawarte piśmnie znak: U/WM-4405.U.349.2482/12 z dnia 18.05.2017.
4.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie	Sylwia Kozłowska	bez uwag
5.	PGNiG Termika S.A. Wydział Dystrybucji Ciepła i Obsługi Klienta	PGNiG TERMIKA SA, Warszawa, ul. Modlińska 13 Biuro Zarządzania Majątkiem Ciepłowniczym Jerzy Górniewski	BEZ UWAG
6.	Polska Spółka Gazownictwa Gazownia w Pruszkowie	KIEROWNIK Gazownia w Pruszkowie Anna Nowak	uwaga od 6.1.
7.	PGE Dystrybucja S.A. Oddział W-wa / inny Stoen Operator Sp. z o. o.	Ryszard Mary	uwaga 7.1; 7.2)
8.	Netia S.A.	Paweł Rutkowski Specjalista ds. Utrzymania Infrastruktury Sieciowej	(Uzgodniono za pomocą środków komunikacji elektronicznej) BEZ UWAG
9.	Orange Polska S.A.		ZAWIADOMIONY PRAWIDŁOWO NIE STAWIŁ SIĘ

10.	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad		NIE DOTYCZY
11.	Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych	<i>Lech Osurn</i>	UZGODNIONO z Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych z uwagami / bez uwag Dnia
12.	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich		NIE DOTYCZY
13.	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. oddział Rembelszczyna		NIE DOTYCZY
14.	Jednostka Wojskowa 3688		WIADOMIONY PRAWIDŁOWO NIE STAWIŁ SIĘ
15.	Urząd Gminy Michałowice	SPECJALISTA ds. drogowych <i>Stanisław Kłos</i>	<i>Ad 15,1</i>

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu.

Na zebraniu narady koordynacyjnej projekt: WGN.6630.422.2017 został uzgodniony pozytywnie.

Dodatkowe stanowiska uczestników narady:

01.61.

G-1. W miejscach skrzyżowań z linią gazową wykopy wykonywać ręcznie pod nadzorem PSG sp. z o.o. ul. Równoległa 4a, Warszawa

E-1. Pod istniejącą linią energetyczną

7.1 i w jej podłożu prace prowadzić ręcznie i w porozumieniu z *ME. Purnach*

7.2 2. W miejscach skrzyżowania projektowanego przyłącza z istniejącym kablem energ. prace prowadzić ręcznie i pod nadzorem R.E. *Purnach* Na kabel energ. nałożyć rurę ochronną AROTA

D-8 Inwestor powinien uzyskać pozwolenie zarządcy drogi na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym *Ad 15,1*

07 CZE. 2017

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. Anna Tabernacka

z up. STAROSTY

Agnieszka Olewniczak
p.o. przewodnicząca
narady koordynacyjnej

1 zał. 3 egz.