

Nr uzg. 79/W/2018

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI
W M. ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA
Pl. Starynkiewicza 5 02-015 Warszawa

PROJEKT NINIEJSZY UZGODNIONO Z UWAGAMI
Nr 1-Nr 1-11 WYSZCZEGÓLNIONYMI POD PIECZĄTKĄ

Warszawa, dnia 23.04.2018 r.

SPRAWDZIŁ

KIEROWNIK

STARSZY INSPEKTOR

KIEROWNIK WYDZIAŁU
ROZWOJU SIECI WODOCIAGOWEJ

Justyna Masznicz

Bogdan Korszak

- 1) Przewód wodociągowy należy realizować w terenie o uregulowanym stanie prawnym
- 2) Budowę przewodu wodociągowego, należy prowadzić pod nadzorem technicznym MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIAGÓW I KANALIZACJI w m. st. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA na zlecenie inwestora
- 3) Nowo wybudowane urządzenia wodociągowe i/lub kanalizacyjne, po ich włączeniu do urządzeń MPWiK S.A. mogą służyć do przyłączenia innych odbiorców.
- 4) Uzgodnienie dotyczy tylko przewodu(ów) wodociągowego(ych) ulicznego(ych), osiedlowego(ych) bez przyłączy do budynków i placu budowy.
- 5) Połączenia kolnierzowe wykonać na śruby ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.
- 6) Za zestawienie materiałów odpowiada Jednostka Projektowa
- 7) Przewód wodociągowy należy zakończyć hydrantem za ostatnim połączeniem wodociągowym.
- 8) Przewód wodociągowy należy układać na podsypce piaskowej grubości 20 cm.
- 9) Montaż trójnika(ów) na projektowanym(ych) przewodzie(ach) wodociągowym(ych) należy wykonać po jego(ich) wytyczeniu w terenie przez jednostkę uprawnioną do wykonywania prac geodezyjnych.
- 10) Przed przystąpieniem do budowy należy sprawdzić w terenie rzędną(e) istniejącego(ych) przewodu(ów) wodociągowego(ych) w miejscu(ach) włączenia budowanego(ych) przewodu(ów) i w zależności od tego ewentualnie skorygować spadki oraz usytuowanie uzbrojenia.
- 11) Uzgodnienie ważne 3 lata