

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice

tel. 22 350 91 91
www.michalowice.pl

fax 22 350 91 01
e-mail: sekretariat@michalowice.pl

Reguły, 23 października 2015 r.

GK.6853.274.2015

DECYZJA Nr 442 / 2015

Na podstawie art. 19 ust.1, ust. 2 pkt 4, art. 20 pkt 8, art. 39 ust. 3, ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z 12 października 2015 r.

Gminy Michałowice

o wyrażenie zgody na umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi gminnej (dz. o nr ewid. 355, 907, 932/9) ul. Mikołaja Reja, w pasie drogi gminnej (dz. o nr ewid. 998) ul. Sabły, w pasie drogi gminnej (dz. o nr ewid. 932/5) ul. Gościnniej i w pasie drogi gminnej (dz. o nr ewid. 720) ul. Kamila Cypriana Norwida w Granicy

zezwałam jako zarządca drogi

na umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi gminnej (dz. o nr ewid. 355, 907, 932/9) ul. Mikołaja Reja, w pasie drogi gminnej (dz. o nr ewid. 998) ul. Sabły, w pasie drogi gminnej (dz. o nr ewid. 932/5) ul. Gościnniej i w pasie drogi gminnej (dz. o nr ewid. 720) ul. Kamila Cypriana Norwida w Granicy, z zachowaniem następujących warunków:

1. Urządzenie zaprojektować tak, aby nie powodowało utrudnień w eksploatacji pasa drogowego i nie ograniczało ewentualnego umieszczenia pozostałych elementów infrastruktury oraz modernizacji ulicy.
2. Jeśli w przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi konieczne będzie przełożenie urządzenia, koszty z tym związane ponosi Właściciel urządzenia.
3. Zgodnie z zapisem art. 39 ust. 3a pkt 3 wyżej cytowanej ustawy - o drogach publicznych, Inwestor jest zobowiązany przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym uzyskać od zarządcy drogi pozwolenie na wejście w teren oraz zezwolenie na prowadzenie robót.
4. Ulica Gościna w Granicy jest na gwarancji, a więc przed przystąpieniem do robót, związanych z umieszczeniem urządzeń infrastruktury, należy uzyskać zgodę Gwaranta (firmy, które wykonała przebudowę ulicy), na ich wykonanie.
5. W przypadku przekazania wykonanego urządzenia właściwym służbom, należy o tym fakcie powiadomić Urząd Gminy i dostarczyć kopię protokołu przekazania.
6. Teren po wykonanych robotach przywrócić do stanu pierwotnego i zgłosić do Zarządcy Drogi celem dokonania odbioru.
7. Uzgodnić z zarządcą drogi projekt budowlany urządzenia przed umieszczeniem urządzenia i uzyskać zgodę organu architektoniczno –budowlanego.
8. Opracować projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy urządzenia i zatwierdzić w Starostwie Powiatu Pruszkowskiego.

Niewykonanie warunków zezwolenia, a w szczególności rozpoczęcie robót bez uzyskania zezwolenia na prowadzenie robót będzie traktowane jako samowolne zajęcie pasa drogowego, co jest związane z karami pieniężnymi.

Oplata z tytułu umieszczenia sieci wodociągowej zostanie naliczona po umieszczeniu urządzenia w pasie drogowym.


UZASADNIENIE

Stosownie do art. 107 § 4 KPA odstąpiono od uzasadnienia niniejszej decyzji, ponieważ uwzględnia ona w całości żądania strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji strona może wnieść odwołanie, za moim pośrednictwem, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44 w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Ponieważ decyzja jest zgodna z żądaniem strony, zatem na podstawie art.130 § 4 Kpa podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.



WÓJT GMINY MICHAŁOWICE


mgr inż. Krzysztof Grabka

Decyzję otrzymują:

1. Gmina Michałowice - Referat Inwestycji i Remontów
2. aa - 2 egz.

Zwolnione z opłaty skarbowej na
podstawie załącznika część III
poz. 44 pkt. 9 ustawy z dnia
16.11.2006r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2015 r. poz.783.)

.....
Insp.ds. Drogowych Bożena Szczodrak



WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice

tel. 22 350 91 91
www.michalowice.pl

fax 22 350 91 01
e-mail: sekretariat@michalowice.pl

Reguły, 10 listopada 2015 r.

GK.6853.292.2015

DECYZJA Nr 862 / 2015

Na podstawie art. 19 ust.1, ust. 2 pkt 4, art. 20 pkt 8, art. 39 ust. 3, ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z 05 listopada 2015 r.

Gminy Michałowice

o wyrażenie zgody na umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi gminnej (dz. o nr ewid. 412/3) ul. Kalinowej w Granicy

zezwałam jako zarządca drogi

na umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi gminnej (dz. o nr ewid. 412/3) ul. Kalinowej w Granicy, z zachowaniem następujących warunków:

1. Urządzenie zaprojektować tak, aby nie powodowało utrudnień w eksploatacji pasa drogowego i nie ograniczało ewentualnego umieszczenia pozostałych elementów infrastruktury oraz modernizacji ulicy.
2. Jeśli w przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi konieczne będzie przełożenie urządzenia, koszty z tym związane ponosi Właściciel urządzenia.
3. Zgodnie z zapisem art. 39 ust. 3a pkt 3 wyżej cytowanej ustawy - o drogach publicznych, Inwestor jest zobowiązany przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym uzyskać od zarządcy drogi pozwolenie na wejście w teren oraz zezwolenie na prowadzenie robót.
4. W przypadku przekazania wykonanego urządzenia właściwym służbom, należy o tym fakcie powiadomić Urząd Gminy i dostarczyć kopię protokołu przekazania.
5. Teren po wykonanych robotach przywrócić do stanu pierwotnego i zgłosić do Zarządcy Drogi celem dokonania odbioru.
6. Uzgodnić z zarządcą drogi projekt budowlany urządzenia przed umieszczeniem urządzenia i uzyskać zgodę organu architektoniczno –budowlanego.
7. Opracować projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy urządzenia i zatwierdzić w Starostwie Powiatu Pruszkowskiego.

Niewykonanie warunków zezwolenia, a w szczególności rozpoczęcie robót bez uzyskania zezwolenia na prowadzenie robót będzie traktowane jako samowolne zajęcie pasa drogowego, co jest związane z karami pieniężnymi.

Oplata z tytułu umieszczenia sieci wodociągowej zostanie naliczona po umieszczeniu urządzenia w pasie drogowym.


UZASADNIENIE

Stosownie do art. 107 § 4 KPA odstąpiono od uzasadnienia niniejszej decyzji, ponieważ uwzględnia ona w całości żądania strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji strona może wnieść odwołanie, za moim pośrednictwem, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Ponieważ decyzja jest zgodna z żądaniem strony, zatem na podstawie art.130 § 4 Kpa podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.



WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

(Signature)
mgr inż. Krzysztof Grabka

Decyzje otrzymują:

1. Gmina Michałowice - Referat Inwestycji i Remontów
2. aa - 2 egz.

Zwolnione z opłaty skarbowej na
podstawie załącznika część III
poz. 44 pkt. 9 ustawy z dnia
16.11.2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2013 r. poz. 783)

.....
Insp.ds. drogowych Bożena Szczodrak



Zarząd Powiatu Pruszkowskiego

ul. Drzymały 30
05-800 Pruszków
tel. +48 22 738 14 00
fax +48 22 728 92 47
www.powiat.pruszkow.pl



**powiat
pruszkowski**
nieskończone możliwości

WIŚ-I-JD.7130.190.2015

Pruszków, dnia 3.11.2015 r.

DECYZJA Nr ZU/178/2015

(zezwolenie na umieszczenie urządzenia niezwiązanego z gospodarką drogową lub obsługą ruchu)

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r, poz. 1445), art. 16, art.20 pkt.8, art.39 ust.3, ust. 3a, ust. 5 i art.40 ust.1, 2 pkt 1, 2 i ust.3, 4, 5, 11, 13, 15 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.), § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481), uchwały Nr XV/142/2012 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, zarządzanych przez Zarząd Powiatu Pruszkowskiego, uchwały Nr 19/239/2015 z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych w zakresie dróg powiatowych oraz art.104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), po rozpatrzeniu sprawy,

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego

zezwala wnioskodawcy:

imię i nazwisko/nazwa: **Gmina Michałowice**

adres/siedziba: ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, Reguły, 05-816 Michałowice

na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3107W ul. Pruszkowska (dz. nr 240/10) w Granicy, gm. Michałowice z nw. warunkiem, zgodnie z odpisem protokołu z Narady Koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia proj. sieci uzbrojenia terenu wraz z załącznikiem graficznym NR WG.6630.783.2015, na okres 25 lat, nw. urządzenia:

Urządzenie: przewód wodociągowy D160 w rurze osłonowej stalowej DN250

(Dz/g 273/9,0 mm) L=13,0 m.

Wielkość rzutu poziomego urządzenia: 3,55 m²

Za umieszczenie urządzenia wnioskodawca powinien wnieść opłatę należną zarządcy drogi za zajęcie pasa drogowego przez to urządzenie.

Opłata będzie pobierana **za każdy rok** umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

Wysokość **pierwszej opłaty-** z uwzględnieniem **liczby dni** umieszczenia urządzenia w roku bieżącym i termin jej uiszczenia, zostaną podane w decyzji, będącej **zezwoleнием na zajęcie pasa drogowego na czas robót**, którą otrzyma **wykonawca** robót, związanych z umieszczeniem urządzenia w drodze. Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor/wnioskodawca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy oraz uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia.

Opłata roczna za każdy następny rok wynosi: 35,50 zł.

(słownie: trzydzieści pięć zł. pięćdziesiąt gr.)

Opłatę **roczną** inwestor/właściciel urządzenia uiszcza **bez wezwania w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku**, z góry za dany rok, na konto nr: **42 1240 5918 1111 0000 4908 0878**.

Opłata w/w, wraz z odsetkami za zwłokę, podlega przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Warunek:

1. Przejścia poprzeczne pod drogą wykonać bez naruszenia konstrukcji jezdni.
2. Wnioskodawca na własny koszt przebuduje wyżej wymienione urządzenie w przypadku zaistnienia w przyszłości kolizji z infrastrukturą drogową lub innymi elementami drogi podczas przebudowy drogi powiatowej nr 3107W.

3. W przypadku ujawnienia pętli indukcyjnych zachować ostrożność lub przy uszkodzeniu odtworzyć.

UWAGI:

1. W przypadku przeniesienia własności urządzenia należy przekazać niniejszą decyzję nowemu właścicielowi, który przejmując wszelkie zobowiązania z niej wynikające.
2. W przypadku uszkodzenia elementów drogi, spowodowanego awarią urządzenia, kosztami naprawy drogi będzie obciążony właściciel urządzenia.
3. Zarządca drogi nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie urządzenia przy robotach utrzymaniowych na drodze.
4. Utrzymanie urządzenia w należytych stanie technicznym należy do właściciela (posiadacza) urządzenia.
5. Właściciel (posiadacz) urządzenia ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez to urządzenie.
6. Jeżeli urządzenie zostanie umieszczone w rurze osłonowej lub w kanale technologicznym, wprowadzenie dodatkowych urządzeń do ww. rury osłonowej lub do kanału technologicznego wymagać będzie uzyskania zgody zarządcy drogi.
7. W przypadku konieczności przedłużenia terminu umieszczenia urządzenia już wcześniej umieszczonego w pasie drogowym, należy z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem przed wygaśnięciem dotychczasowego terminu zezwolenia, złożyć wniosek na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

UZASADNIENIE


Strona wystąpiła z wnioskiem o zgodę na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym drogi powiatowej.

Zarządca drogi, po rozpatrzeniu sprawy, postanowił wyrazić zgodę na umieszczenie urządzenia.

POUCZENIE

1. Należy uzyskać zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.
2. Od decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Uwaga: Ponieważ decyzja jest zgodna z żądaniem strony, zatem na podstawie art. 130 par. 4 kpa - podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.



z up. Zarządu Powiatu
Pruszkowskiego
[Signature]
mgr inż. Ewa Borodziej
CZŁONEK ZARZĄDU

Otrzymują:

1. Wnioskodawca - 1 egz.
2. A/a. - 1 egz.

Do wiadomości:

1. Wydział Budżetu i Finansów - 1 egz.

II. CZĘŚĆ PROJEKTOWA

**A. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ**

SPIS TREŚCI

1. Przedmiot opracowania
2. Istniejący stan zagospodarowania terenu
3. Projektowane zagospodarowanie terenu
4. Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodarowania terenu
5. Informacje dotyczące wpisu do rejestru zabytków
6. Wpływ eksploatacji górniczej
7. Informacje o wpływie inwestycji na środowisko, higienę
i zdrowie użytkowników
8. Inne dane dotyczące specyfiki obiektu budowlanego
9. Dane dotyczące budynków
10. Obszar oddziaływania proj. obiektu

A. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU SIECIA WODOCIAGOWA

1. Przedmiot opracowania

Zakres robót

- wykonanie przewodu wodociągowego DN200 (D225x13,4mm) z rur PE100 SDR17 klasy PN10 o długości L=380,5m,
- wykonanie przewodu wodociągowego DN150 (D160x9,5mm) z rur PE100 SDR17 klasy PN10 o długości L=529m,
- wykonanie 2 odcinków przewodów wodociągowych DN100 (Dz x g D110x5,3mm) z rur PVC SDR26 klasy PN10 o długości L=5 + 9,5 = 14,5m,
- wykonanie przewodu wodociągowego DN80 (Dz x g D90x4,3mm) z rury PVC SDR26 klasy PN10 o długości L=3m,
- wykonanie przyłącza wody D50 x 3,0mm z rury PE100 SDR17 klasy PN10 o długości L=3,0m,
- wykonanie 4 odcinków przyłączy wody D40 x 2,4mm z rur PE100 SDR17 klasy PN10 o długości L=4 x 3,0m= 12m,
- wykonanie przełączy 8 przewodów wodociągowych D110 PVC i 1 przewodu D90 z PVC,
- wykonanie przełączy 54 przyłączy wody D32; D40 i D50,
- wykonanie 2 zasuw DN200; 4 zasuw DN150; 9 zasuw DN100 i 1 zasuw DN80 kołnierzowych liniowych z żeliwa z trzpieniem niewznoszącym,
- wykonanie 12 hydrantów pożarowych typu podziemnego DN80 z żeliwa wg PN-89/M-74092,
- wykonanie 54szt. zasuw domowych dn50,
- wykonanie 36 betonowych bloków oporowych.

Projektowane przewody wodociągowe i przyłącza wody zlokalizowane zostały w ulicach: Reja, Pruszkowskiej, Sabały, Gościnnej, Kalinowej i Norwida.

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Po obydwu stronach ulic: Reja, Pruszkowskiej, Sabały, Gościnnej i Norwida występuje budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Ulica Pruszkowska i częściowo Reja posiadają nawierzchnię asfaltową, natomiast ulice: Sabały, Gościnna, Norwida oraz na zasadniczej części ulica Reja posiadają nawierzchnię z kostki betonowej. Ulica Pruszkowska ma status drogi powiatowej Nr 3107W, natomiast pozostałe są drogami gminnymi. W pasie drogowym wszystkich ulic występuje następujące uzbrojenie: kanały sanitarne z przyłączami kanalizacji sanitarnej, przewody wodociągowe z przyłączami, przewody gazowe z przyłączami, kable telefoniczne, kable energetyczne NN, napowietrzne linie telefoniczne i energetyczne N.N.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane przewody wodociągowe i przyłącza wody zlokalizowane zostały w liniach rozgraniczających ulic: Reja, Pruszkowskiej, Sabały, Gościnnej, Kalinowej i Norwida na działkach o numerach ewidencyjnych 355; 240/10; 907; 998; 932/5; 932/9; 412/3 i 720 w obrębie Granica.

4. Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodarowania terenu

Projektowane przewody wodociągowe i przyłącza wody zajmują powierzchnię całkowitą $F_c = 172,75\text{m}^2$

5. Informacje dotyczące wpisu do rejestru zabytków

Działki, na których zlokalizowane są projektowane przewody wodociągowe i przyłącza wody nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają ochronie konserwatorskiej.

6. Wpływ eksploatacji górniczej

Nie dotyczy.

7. Informacje o wpływie inwestycji na środowisko, higienę i zdrowie użytkowników

Ze względu na zastosowanie materiałów zapewniających stuprocentową szczelność nie przewiduje się negatywnego wpływu na środowisko. Jak wynika z przeprowadzonych badań gruntowych dla potrzeb przebudowy sieci wodociągowej, projektowane przewody wodociągowe i przyłącza wody posadowione będą powyżej zwierciadła wody gruntowej w gruntach nie wymagających odwodnienia wykopów. Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrożeń dla otoczenia środowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia jej użytkowników.

8. Inne dane dotyczące specyfiki obiektu budowlanego

Brak danych.

9. Dane dotyczące budynków

Nie dotyczy.

10. Obszar oddziaływania proj. obiektu

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu zamyka się w granicach działek, na których zlokalizowana jest proj. inwestycja.

Opracował:

inż. Jan Wojcieszki



inż. Jan Wojcieszki

Upr. bud. do proj. bez ograniczeń
kier. rob. bud. w bud. osób fizycznych
w specjalności instal. inżynierskiej
w zakresie sieci sanitarnych Nr St-596/86