

DZ. NR EW. 87/13

WODOMIERZ SKRZYDEŁKOWY Dn20mm  
V=5,0m³/h OGRANICZONY TRZEMA ZAWORAMI  
KULOWYMI Dn20mm I ZAWOREM ZWROTNYM  
ANTYSKAŻENIOWYM TYP "EA" Dn20mm

RURY POLIETYLENOWE PE80 SDR11  
PN12,5 D50x4,6mm;  
L = 23,3 m; i = 7,0 ‰

ZASUWA DOMOWA DŁUGA  
Dn50 Z OBUDOWĄ I SKRZYŃKĄ  
ULICZNĄ

WŁĄCZENIE NA OPASKĘ  
DN100/Dn50mm

DZ. NR EW. 87/9

PROJ. KABEL ENERGETYCZNY NN  
PROJ. PRZEW. GAZOWY

PROJ. PRZEWÓD WODOC. D110 Z PE  
WG ODR. PROJEKTU

PROJ. KANAŁ SANITARNY D200

UL. DROZDÓW

NR 20

POŁĄCZYĆ Z ISTN.  
WEWN. INST. WODOC.

GARAŻ

GARAŻ

NR 18

PROJ. RURA OSŁONOWA STALOWA  
DN80 (Dz/g 88,9/5,0mm) L=2,3m

RURY POLIETYLENOWE PE80 SDR11  
PN12,5 D50x4,6mm;  
L = 12,7 m; i = 2,0 ‰; 10,0 ‰

PROJ. PRZYŁ. KAN. SAN. D160

GRANICA DZIAŁKI

ISTN. KABEL ENERGETYCZNY NN

ULICA SKOWRONKÓW

GRANICA DZIAŁKI

ISTN. PRZYŁ. GAZU D25

DZ. NR EW. 87/18

ZASUWA DOMOWA DŁUGA  
Dn50 Z OBUDOWĄ I SKRZYŃKĄ  
ULICZNĄ  
PROJ. KANAŁ SANITARNY D200


DZ. NR EW. 92/1

PROJ. PRZEWÓD WODOC. D110 Z PE  
WG ODR. PROJEKTU

ISTN. PRZEWÓD GAZOWY D63

WŁĄCZENIE NA OPASKĘ  
DN100/Dn50mm

DZ. NR EW. 106

Jednostka projektowa: <b>LAMBDA</b> ul. Żółkiewskiego 8 05-800 Pruszków tel.: 22 726 67 26; kom.: 501 589 676; email: biuro.lambda@gmail.com			
Temat opracowania: <b>PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZY WODY DO BUDYNKÓW MIESZKAŁANYCH JEDNORODZINNYCH WOLNOSTOJĄCYCH I W ZABUDOWIE BLIŹNACZEJ ZLOKALIZOWANYCH PRZY ULICACH SKOWRONKÓW 18, SKOWRONKÓW 20 I SKOWRONKÓW 32, DROZDÓW 1 I DROZDÓW 3 W PĘCICACH MAŁYCH G.M. MICHAŁOWICE</b>			
Typ projektu: <b>PLAN SYTUACYJNY</b> - UL. SKOWRONKÓW 18 I 20		Skala projektu: <b>1:100</b>	
Nr umowy: <b>IR-644/2017</b>		Nr projektu: <b>3</b>	
Funkcja	Imię i nazwisko / uprawnienia	Data	Podpis
Projektant	inż. Danuta Tuszyńska	10.2017	
Opis: inż. bud. nr SI-287/87 w oparciu o instalację hydroizolacyjną w zakresie sieci sanitarnej			
Opracowujący	mgr inż. Radosław Tuszyński	10.2017	