



GMINA MICHAŁOWICE

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice

tel. 22 350 91 91
www.michalowice.pl

fax 22 350 91 01
e-mail: sekretariat@michalowice.pl

Reguły, 12 kwietnia 2019 r.

**Wszyscy Wykonawcy:
Zamówienia publicznego
nr ZP.271.2.22.2019**

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO NR 1

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że w dniach 5-11.04.2019 r. wpłynęły wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. „**Budowa sieci wodociągowej w ul. Źródlanej i Wąskiej w Pęcicach i Sokolowie**” (nr ogłoszenia BZP: 532982-N-2019, nr sprawy: ZP.271.2.22.2019). Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice udziela odpowiedzi.

TREŚĆ WNIOSKU WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku określonego w pkt 9.1 b, jeśli Wykonawca wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie i zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty polegające na budowie sieci kanalizacji ciśnieniowej/tłocznej o średnicy min. D225 i długości min. 700 m?

Odpowiedź:

Zamawiający na tym etapie postępowania nie jest uprawniony do badania doświadczenia wykonawców. Zamawiający oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonuje na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów w trakcie czynności badania i oceny ofert po ich złożeniu.

Zamawiający jednocześnie informuje o zmianie treści warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 9.1.b) 1) SIWZ. Treść zmiany w części pisma „INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ”.

Pytanie nr 2

Zgodnie z treścią SIWZ wykonawca musi wykazać, że wykonał co najmniej 2 roboty polegające na budowie sieci wodociągowej o średnicy min. D225 i długości min. 700 m.

1) Posiadamy referencje obejmujące zakres sieci wodociągowej o długości 1978,93 m.

Czy w ramach jednej referencji podanej powyżej spełnimy warunek tj. w SIWZ.?

Odpowiedź:

Zamawiający na tym etapie postępowania nie jest uprawniony do badania doświadczenia wykonawców. Zamawiający oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonuje na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów w trakcie czynności badania i oceny ofert po ich złożeniu.

Zamawiający jednocześnie informuje o zmianie treści warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 9.1.b) 1) SIWZ. Treść zmiany w części pisma „INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ”.

Pytanie nr 3

Dokumentacja techniczna przewiduje odłączenie od zasilania w wodę istniejącego wodociągu PVC D225mm przy SUW w węźle W1; czy w związku z tym w ofercie należy uwzględnić koszty ponownego połączenia istniejącego wodociągu PVC D225mm z nowobudowanym odcinkiem wodociągu PE D250mm oraz PE D225mm przy węźle W4 na skrzyżowaniu ulic Źródlanej i Wąskiej, tak, aby odcinek

istniejącego wodociągu PVC D225mm biegnący wzdłuż ulicy Wąskiej pozostał zasilany w wodę od strony SUW?

Odpowiedź:

Tak.

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

Na zasadzie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice informuje, iż dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Budowa sieci wodociągowej w ul. Źródlanej i Wąskiej w Pęcicach i Sokolowie**” (nr ogłoszenia BZP: 532982-N-2019, nr sprawy: ZP.271.2.22.2019)

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ w następującym zakresie:

I. Zmiana treści warunku, o którym mowa w pkt 9.1. b) 1) SIWZ:

Treść obecnie:

„Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że:

1) *nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie i zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty polegające na budowie sieci wodociągowej o średnicy min. D225 i długości min. 700 m.*”

Treść po zmianie:

„Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że:

1) *nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie i zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty polegające na budowie sieci wodociągowej lub sieci kanalizacji ciśnieniowej o długości łącznej min. 700 m przy czym budowa każdej z sieci została wykonana z rur PE o średnicy min. D110*”.

II. Przedłużenie terminu składania ofert na dzień 25 kwietnia 2019 r. godz. 10:00.

W związku z powyższym poniższe punkty SIWZ otrzymują nową treść:

w pkt 14.16 powinno być:

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 25 kwietnia 2019 r. godz. 10.15

w pkt 16.4 powinno być:

Termin składania ofert upływa dnia 25 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00

w pkt 16.6 powinno być:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 kwietnia 2019 r. godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego, w Urzędzie Gminy Michałowice, ul. Al. Powstańców Warszawy 1 Reguły, 05-816 Michałowice, sala konferencyjna, pok. 216.

Zamawiający zgodnie z art. 12a ust. 3 w zw. z art. 38 ust. 4a przywołanej ustawy, dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu (ogłoszenie nr 540073150-N-2019 z dnia 12-04-2019 r).

Wójt Gminy Michałowice
(-) Małgorzata Pachecka

Sprawę prowadzi: Referat zamówień publicznych
Tel.: (22) 350 91 68

Otrzymują:

- 1) Strona internetowa www.bip.michalowice.pl
- 2) aa ZP.271.2.22.2019