



GMINA MICHAŁOWICE

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice

tel. 22 350 91 91
www.michalowice.pl

fax 22 350 91 01
e-mail: sekretariat@michalowice.pl

Reguły, 11 lipca 2019 r.

**Wszyscy Wykonawcy:
Zamówienia publicznego
nr ZP.271.2.34.2019**

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO NR 1

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że w dniu 8.07.2019 r. wpłynęły wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. „**Budowa pompowni ścieków P1A przy ul. Kolejowej w Michałowicach**” (nr ogłoszenia BZP: 567709-N -2019), nr sprawy: ZP.271.2.34.2019). Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice udziela odpowiedzi.

TREŚĆ WNIOSKU WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

Pytanie nr 1

Czy wymieniamy kompletny zestaw zasilająco – sterowniczy pompowni P1. Jeżeli tak to prosimy o udostępnienie opisu (schematu tego zestawu).

Odpowiedź:

W ramach budowy pompowni P1A przewiduje się wymianę kompletnego zestawu zasilająco sterowniczego do istniejącej pompowni P1. Należy przyjąć analogiczne parametry jak w pompowni P1A.

Pytanie nr 2

Czy tylko wymieniamy skrzynkę tzw. Obudowę zestawu zasilająco – sterowniczego i zmieniamy system łączności z GSM na GPRS.

Odpowiedź:

W ramach budowy pompowni P1A przewiduje się wymianę kompletnego zestawu zasilająco sterowniczego do istniejącej pompowni P1. Należy przyjąć analogiczne parametry jak w pompowni P1A.

Pytanie nr 3

Czy zasuw w pompowni P1 zmieniamy na zasuw ze sterowanie ręcznym – podczas gdy w pompowni P1A będą z napędem elektrycznym?

Odpowiedź:

W istniejącej pompowni P1 są zasuw ręczne, które nie podlegają wymianie. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Projektant dokonał kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego w zakresie zmiany zasuw automatycznych na zasuw ręczne. Zmiana ta dotyczy przepompowni P1A.

Pytanie nr 4

Proszę o udostępnienie parametrów istniejącej pompowni P1.

Odpowiedź:

W ramach budowy pompowni P1A przewiduje się wymianę kompletnego zestawu zasilającego sterowniczego do istniejącej pompowni P1. Należy przyjąć analogiczne parametry jak w pompowni P1A.

Zestaw zasilająco sterujący w pompowni P1 należy dostosować do typu zamontowanych pomp.

Parametry istniejącej przepompowni P1:

- głębokość całkowita: 5,30 m
średnica zbiornika: 1,50 m
- głębokość dna kanału grawitacyjnego: 2,90 m
- głębokość osi kanału tłocznego: 2,15 m
- średnica przewodu tłocznego: DN 200 mm
- średnica kanału grawitacyjnego DN 300 mm
- typ pomp:



- poziom położenia pompy w zbiorniku: 4,70 m

Zamawiający zamieszcza rys. 1, 2, 3, 4 zapisane w formacie pdf.

Z-ca Wójta Gminy Michałowice
/-/ mgr Jerzy Sierak

Sprawę prowadzi: Referat zamówień publicznych
Tel.: (22) 350 91 68

Otrzymują:

- 1) Strona internetowa www.bip.michalowice.pl
- 2) aa ZP.271.2.34.2019