



GMINA MICHAŁOWICE

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice

tel. 22 350 91 91
www.michalowice.pl

fax 22 350 91 01
e-mail: sekretariat@michalowice.pl

Reguły, 16 października 2019 r.

**Wszyscy Wykonawcy:
Zamówienia publicznego
nr ZP.271.2.65.2019**

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO NR 1

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że w dniach 11-14 października 2019 r. wpłynęły wnioski wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. „**Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w ul. Zielonej w Nowej Wsi**” (nr ogłoszenia BZP: 606734-N-2019), nr sprawy: ZP.271.2.65.2019). Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający - Gmina Michałowice udziela odpowiedzi.

TREŚĆ WNIOSKU WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

Pytanie nr 1

Czy do wykonania sieci wodociągowej może zostać zastosowana technologia bezwykopowa (przewiert sterowany)?

Odpowiedź:

Sieć wodociągową można wykonać metodą bezwykopową, pod warunkiem zastosowania materiału adekwatnego do wybranej metody.

Pytanie nr 2

Proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o brakujące pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót na budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej.

Odpowiedź:

Zgłoszenie robót zostało zamieszczone razem z dokumentacją projektową na stronie zamawiającego.

Pytanie nr 3

W związku z budową sieci na terenach prywatnych działki nr ewid. 587/1, 587/2, 586, 589/3, proszę o potwierdzenie że Zamawiający posiada zgody na prowadzenie robót na w/w działkach.

Odpowiedź:

Gmina Michałowice posiada prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający posiada warunki odtworzenia nawierzchni drogi gminnej – ul. Łąkowa oraz dróg na terenach prywatnych – ul. Zielona? Jeżeli tak to proszę o przesłanie stosownych uzgodnień.

Odpowiedź:

W załączeniu zgoda na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający posiada badania geotechniczne dla w/w inwestycji? Jeżeli tak proszę o przesłanie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada badań geotechnicznych. Warunki geotechniczne zostały określone przez Projektanta w dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 6

Według załączonej dokumentacji na odcinku S1stn-S2 znajdują się istniejący kanał DN160 wraz z dwoma studniami. Czy w zakres inwestycji wchodzi demontaż w/w odcinka? Czy z nieruchomości znajdująca się na działce nr ewid. 589/8 są odprowadzane ścieki do sieci kanalizacyjnej znajdującej się na ul. Łąkowej?

Odpowiedź:

Kanalizację istniejącą w drodze należy zlikwidować a istniejący przykanalik z dz. nr 589/9 należy przepięć do nowo wybudowanej zachowując ciągłość odpływu z ww. posesji.

Z-ca Wójta Gminy Michałowice

/-/ Jerzy Sierak

Sprawę prowadzi: Referat zamówień publicznych

Tel.: (22) 350 91 68

Otrzymują:

1) Strona internetowa www.bip.michalowice.pl

2) aa ZP.271.2.65.2019