



GMINA MICHAŁOWICE

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice

tel. 22 350 91 91
www.michalowice.pl

fax 22 350 91 01
e-mail: sekretariat@michalowice.pl

Reguły, 4 listopada 2019 r.

**Wszyscy Wykonawcy:
Zamówienia publicznego
nr ZP.271.2.68.2019**

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO NR 1

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że w dniu 31 października 2019 r. wpłynął wniosek wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Królewskiej i ul. Zacisznej wraz z renowacją studni rewizyjnych w ul. Królewskiej i ul. Kuchy w Regułach, gmina Michałowice**” (nr ogłoszenia BZP: 615080-N-2019), nr sprawy: ZP.271.2.68.2019). Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający - Gmina Michałowice udziela odpowiedzi.

TREŚĆ WNIOSKU WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne do opisanej w Specyfikacji Technicznej metody renowacji studni betonowych przy pomocy modułów z żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym GRP, zastosowanie analogicznych modułów renowacyjnych z policeramiki?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania równoważnego renowacji studni z zastosowaniem modułów z policeramiki.

Z-ca Wójta Gminy Michałowice

/-/ mgr Jerzy Sierak

Sprawę prowadzi: Referat zamówień publicznych
Tel.: (22) 350 91 68

Otrzymują:

- 1) Strona internetowa www.bip.michalowice.pl
- 2) aa ZP.271.2.68.2019