



GMINA MICHAŁOWICE

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice

tel. 22 350 91 91
www.michalowice.pl

fax 22 350 91 01
e-mail: sekretariat@michalowice.pl

Reguły, 31 października 2017 roku

**Wszyscy Wykonawcy:
Zamówienia publicznego
nr ZP.271.2.70.2017**

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO NR 1

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że w dniu 25.10.2017 r. wpłynął wniosek Wykonawcy w zakresie wyjaśnienia treści SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. „**Remont sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Królewskiej, obręb Reguły, gmina Michałowice**”.

Na zasadzie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Zamawiający - Gmina Michałowice udziela odpowiedzi:

Treść wniosku:

W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisów dotyczących przedmiotu zamówienia:

1. W związku z bardzo małą dostępnością i bardzo wysokim kosztem zaprojektowanych rur PP SN12 litych z gładką ścianą prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę materiału rur remontowanego kanału sanitarnego na takie które będzie można sprowadzić szybciej, co jest bardzo ważne w związku z wymaganym terminem realizacji robót?
2. Z informacji jakie posiadamy oraz w oparciu o własne obserwacje robót ziemnych jakie były do tej pory prowadzone w ul. Królewskiej w Regułach wynika, że w tym rejonie można trafić na wysoki poziom wód gruntowych o bardzo zmiennym napływie (warstwy różnego rodzaju gruntów o odmiennych wartościach współczynnika przepuszczalności) więc bardzo trudno wycenić jest koszty pompowania wody gruntowej, co wiąże się z uwzględnieniem kosztów dodatkowego ryzyka w ofercie na to zadanie. W związku z powyższym, czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozliczenie kosztów pompowania wody gruntowej powykonawczo wg. Prowadzonego na bieżąco dziennika pompowania?
3. W przypadku natrafienia na gorsze warunki gruntowo-wodne niż opisano w SIWZ może zajść potrzeba wydłużenia czasu realizacji robót co przełoży się na dłuższe zajęcie pasa drogowego. Czy Zamawiający przewiduje możliwość zwrotu wysokich kosztów zajęcia pasa drogowego w przypadku jeżeli to zajęcie będzie wynikało z mniejszego tempa pracy związanego z gorszymi warunkami gruntowymi niż opisane w materiałach przetargowych?
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odprowadzenie wód gruntowych do innego odbiornika niż rów U-1 jeżeli Wykonawca wskaże taki odbiornik?
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zrzut wód z odwadniania wykopów do kanalizacji sanitarnej?
6. Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zrzut wód gruntowych do kanalizacji sanitarnej?
7. Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zrzut wód gruntowych do rowu U-1?
8. Ze względu na zmienną ilość koniecznych do przepompowywania ścieków sanitarnych co jest ciężko wycenić na etapie składania ofert (w związku z powyższym ponownie należy uwzględnić koszty dodatkowego ryzyka), czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozliczenie kosztów pompowania ścieków sanitarnych powykonawczo wg. Prowadzonego na bieżąco dzienniczka pompowania?
9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie innego systemu przepompowywania ścieków sanitarnych niż zaprojektowany by-pass PE fi 225mm?

10. Jeżeli Zamawiający nie pozwoli na zmianę systemu przepompowywania ścieków, to czy wyrazi zgodę na zmianę materiału i średnicy by-passu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę materiału z którego ma być wykonany remontowany odcinek sieci kanalizacyjnej, ze względu na specyficzne warunki wodno-gruntowe.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na rozliczenie kosztów pompowania wody gruntowej powykonawczo wg. prowadzonego na bieżąco dziennika pompowania. Zgodnie z SIWZ i projektem umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, obejmujące również pompowanie wód gruntowych.

Ad. 3 Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu dodatkowych kosztów za zajęcie pasa drogowego ponad wartość ujętą w cenie ryczałtovej.

Ad. 4 Zamawiający ustosunkuje się do zaproponowanego innego odbiornika wód gruntowych po przedstawieniu tego odbiornika z zastrzeżeniem, iż takim odbiornikiem nie może być kanalizacja sanitarna.

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na zrzut wód z odwodnienia wykopów do kanalizacji sanitarnej, gdyż jest to nie zgodne z zapisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 2017 poz. 328).

Ad. 6 Zamawiający nie będzie pobierał opłat za zrzut wód gruntowych do kanalizacji sanitarnej, gdyż prowadzenie takiego zrzutu jest nie zgodne z obowiązującymi przepisami.

Ad 7. Zamawiający nie przewiduje pobierania opłat za zrzut wód gruntowych do rowu U-1.

Ad. 8 Zamawiający nie wyraża zgody na rozliczenie kosztów pompowania ścieków powykonawczo wg. prowadzonego na bieżąco dziennika pompowania. Zgodnie z SIWZ i projektem umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, obejmujące również pompowanie ścieków.

Ad. 9 Zamawiający rozważy inny system przepompowywania ścieków o ile jego parametry nie będą gorsze niż przyjęte w dokumentacji.

Ad. 10 Zamawiający rozważy zmianę materiału i średnicy by-passów o ile parametry zaproponowanego materiału oraz średnica nie wpłyną negatywnie na ilość możliwych do przepompowania ścieków.

(-) *Krzysztof Grabka*
WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Sprawę prowadzi: Referat zamówień publicznych
Tel.: (22) 350 91 68

Otrzymują:

- 1) Strona internetowa www.bip.michalowice.pl
- 2) aa ZP.271.2.70.2017