



GMINA MICHAŁOWICE

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice

tel. 22 350 91 91
www.michalowice.pl

fax 22 350 91 01
e-mail: sekretariat@michalowice.pl

Reguły, 11 września 2017 roku

**Wszyscy Wykonawcy:
Zamówienia publicznego
nr ZP.271.2.55.2017**

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO NR 2

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że w dniu 11.09.2017 r. wpłynął wniosek Wykonawcy w zakresie wyjaśnienia treści SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. **Zaprojektowanie i wybudowanie hali pneumatycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną służącej jako czasowe (sezonowe) zadaszenie istniejącego boiska, zlokalizowanego przy szkole w Michałowicach** realizowane w ramach zadania budżetowego pn. **Zadaszenie boiska przy szkole w Michałowicach**.

Na zasadzie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Zamawiający - Gmina Michałowice udziela odpowiedzi:

Treść wniosku:

Pytania w celu doprecyzowania wymagań ujętych w programie funkcjonalno- użytkowym.

1. W punkcie 1.1 jest zapis: „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/ zgłoszeniem wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia hali pneumatycznej” oraz w punkcie 1.2 są zapisy: „Wykonać projekt architektoniczno budowlany dla całości inwestycji” oraz „Uzyskać pozwolenie na budowę oraz wszelkie inne niezbędne zgody i zezwolenia.”

Pytanie: Czy niezbędnym dla Państwa warunkiem jest uzyskanie pozwolenia na budowę? Hala pneumatyczna jako obiekt instalowany sezonowo (do 180 dni) i niepowiązany stale z podłożem nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia.

2. W punkcie 1.1 jest zapis: Wykonanie przyłącza c.o. do maszynowni hali / zbiornika olejowego, a także montaż maszynowni hali (piec grzewczo nadmuchowy) z palnikiem gazowym, oraz w punkcie 1.2 jest zapis: Uzyskać warunki przyłączeniowe dostawców mediów (c.o., energia elektryczna).

Pytania: a) Czy poza ogrzewaniem olejem opałowym dopuszczają Państwo ogrzewanie hali pneumatycznej za pomocą gazu propan? b) Jeśli tak to czy dopuszczają Państwo możliwość wykonania przyłącza oraz wydzierżawienia zbiornika na paliwo od dostawcy paliwa, z którym zawrą Państwo kompleksową umowę na dostawę gazu. Tak to się zwykle odbywa w praktyce. Dostawcy gazu, w ramach kompleksowej umowy na dostawę gazu, wykonują przyłącze oraz wydzierżawiają zbiornik na paliwo, na warunkach ustalonych ze zleceniodawcą.

3. W punkcie 1.4 oraz 1.5 podane są konkretne dane techniczne systemu nadmuchowo- grzewczego takie jak powierzchnia płyty kontenera nagrzewnicy, moc oraz wydajność dmuchaw.

Pytanie: Czy dopuszczają Państwo odstępstwa od narzuconych parametrów jeśli po wykonaniu projektu hali parametry te okażą się nieoptymalne?

4. W punkcie 1.5.2 b napisane jest, że „system musi być wyposażony w automatykę wietrzną i śniegową, która będzie kontrolowała prawidłową pracę hali podczas opadów śniegu i silnych wiatrów (automatyczne podwyższanie ciśnienia przy mocnych wiatrach oraz automatyczne nagrzewanie hali podczas opadów śniegu w celu systematycznego topienia śniegu na czaszy hali). Zastosowanie takich rozwiązań może skutkować niepotrzebnym nagrzewaniem się hali nawet w czasie gdy nie będzie ona eksploatowana.

Pytanie: Czy dopuszczają Państwo manualną obsługę systemów wietrznych i śniegowych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad 1. Zamawiający wymaga uzyskania pozwolenia lub przyjęcia zgłoszenia przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie, w zależności od ustaleń poczynionych przez Wykonawcę z tym organem administracji publicznej.

Ad 2. a) Tak.
b) Tak.

Ad. 3 Tak.

Ad. 4 Tak.

(-) Krzysztof Grabka
WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Sprawę prowadzi: Referat zamówień publicznych
Tel.: (22) 350 91 68

Otrzymują:

- 1) Strona internetowa www.bip.michalowice.pl
- 2) aa ZP.271.2.55.2017