



GMINA MICHAŁOWICE

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice

tel. 22 350 91 91
www.michalowice.pl

fax 22 350 91 01
e-mail: sekretariat@michalowice.pl

Reguły, 9 listopada 2017 roku

**Wszyscy Wykonawcy:
Zamówienia publicznego
nr ZP.271.2.71.2017**

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO NR 2

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że w dniu 31.10.2017 r. wpłynął wniosek Wykonawcy w zakresie wyjaśnienia treści SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. „**Przebudowa ul. Polnej w Komorowie Wsi**”.

Na zasadzie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Zamawiający - Gmina Michałowice udziela odpowiedzi:

Treść wniosku:

1. Prosimy o zamieszczenie dokumentacji geotechnicznej zawierającej m.in. odwierty i przekroje geologiczne.
2. Czy można zastosować inne skrzynki rozsączające niż DRAINFIX.
3. Czy pielęgnacja trawników jest od pierwszego koszenia ?
4. Jaka ma być grubość zasypki z pospółki (wymiana gruntu) wokół skrzynek rozsączających?
5. Czy zamieszczony projekt Czasowej Organizacji Ruchu posiada wszystkie konieczne uzgodnienia?
6. Czy Wykonawca może wykonać swój projekt Czasowej Organizacji Ruchu (podział na inne etapy)?
7. Prosimy o zamieszczenie projektu przebudowy kanalizacji sanitarnej.
8. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru na budowę kanalizacji sanitarnej o pozycje dotyczące odwodnienia wykopów (woda gruntowa na poziomie -1,7m). Prosimy o podanie ilości m-godz. Pompowania wody.
9. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru na wykonanie skrzynek rozsączających o pozycje dotyczące odwodnienia wykopów (woda gruntowa na poziomie -1,7 m). Prosimy o podanie ilości m-godz. Pompowania wody.
10. Prosimy o podanie miejsca zrzutu wody z odwodnienia wykopów i określenie odległości od terenu budowy.
11. Czy Zamawiający będzie pobierać opłaty za zrzut wody? Jeżeli tak, to prosimy o podanie stawki opłaty za zrzut 1 m³ wody.
12. Prosimy o zamieszczenie Specyfikacji Technicznych Wykonanie i Odbioru Robót Budowlanych – wszystkich.
13. Czy Zamawiający przez obsługę geotechniczną rozumie badania laboratoryjne zagęszczeń itp. czy też może chodzi o nadzór Geotechnika przez cały okres budowy.

14. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez codzienne sprzątanie. Czy chodzi o zwykłe zmiatanie i uporządkowanie terenu budowy, czy też o specjalistyczne sprzątanie np. myjka do kół samochodowych.

15. W opisie Technicznym do projektu Zagospodarowania pkt. II oraz pkt. 3 rozdz. II Opisu Technicznego do projektu Architektoniczno-Budowlanego widnieje zapis: „odwodnienie ciągu pieszojezdnego będzie polegać na budowie czterech systemów rozsączających”. Na planie sytuacyjnym zaprojektowano 5 systemów rozsączających. Ile systemów rozsączających jest do wykonania?

16. Czy w zakresie robót wykonawcy jest usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą? Jeżeli tak to jakich?

17. Prosimy o wyjaśnienie czego Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy celem spełnienia wymagania określonego w lit. d) pkt. 2.4 SIWZ tj. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągły nadzór całodobowy nad oznakowaniem drogowym i wprowadzanymi zmianami organizacji ruchu.

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad.1 Zamawiający zamieścił dokumentację geotechniczną.

Ad.2 Tak, ale o takiej samej pojemności.

Ad. 3 Tak.

Ad. 4 30 cm.

Ad.5 Tak.

Ad. 6 Tak.

Ad. 7 Zamawiający nie posiada projektu przebudowy kanalizacji sanitarnej, ponieważ jest to usunięcie awarii.

Ad. 8 Wykonawca sam musi określić ewentualną ilość m-godz. pompowania wody, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Ad. 9 Skrzynki rozsączające będą instalowane powyżej zwierciadła wody gruntowej.

Ad. 10 Ewentualny zrzut wody z odwodnienia wykopów do najbliższej studni na kanale sanitarnym.

Ad. 11 Nie.

Ad. 12 Zamawiający, zamieścił Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Ad. 13 Nie jest wymagany nadzór geotechnika przez cały okres budowy.

Ad. 14 Codzienne sprzątanie dotyczy zwykłego zmiatania i utrzymania w porządku terenu budowy.

Ad. 15 Zgodnie z planem sytuacyjnym 5 szt.

Ad. 16 Projekt nie przewiduje wystąpienia kolizji, ale jeżeli wystąpią to Wykonawca będzie je musiał usunąć.

Ad. 17 W zakresie Wykonawcy jest dbanie o prawidłowe i czytelne oznakowanie tymczasowej organizacji ruchu.

(-) *Krzysztof Grabka*
WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

Sprawę prowadzi: Referat zamówień publicznych
Tel.: (22) 350 91 68

Otrzymują:

- 1) Strona internetowa www.bip.michalowice.pl
- 2) aa ZP.271.2.71.2017