

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja rozdzielnic głównej niskiego napięcia nN w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie
ADRES INWESTYCJI : Komorów, ul. Marii Dąbrowskiej, dz. ew. nr 1249, gm. Michałowice,
INWESTOR : Urząd Gminy Michałowice Reguły
ADRES INWESTORA : 05-816 Michałowice, ul. Powstańców Warszawy 1
BRANŻA : Elektryczna
DATA OPRACOWANIA : 28.04.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.04.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Modernizacja rozdzielnicz głównej niskiego napięcia nN w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie			
1.1		Rozdzielnica RG			
d.1.1	analiza indywidualna	Demontaż istniejącej RG - 6 wnek umieszczonych w wiatrolapie	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1.1	2 KNR 5-08 0401-18	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod śruby kotwowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących	aparat		
		6	aparat	6,000	
				RAZEM	6,000
d.1.1	3 KNR 5-08 0404-12 analogia	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 500kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1.1	4 KNNR 5 0603-05 analogia	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach z mocowaniem uchwyty (bednarka o przekroju do 120 mm2) - bednarka ocynkowana FeZn	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
d.1.1	5 KNR 5-08 0814-05	Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 240 mm2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
d.1.1	6 KNR 5-08 0814-01	Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2	szt.		
		290	szt.	290,000	
				RAZEM	290,000
d.1.1	7 analiza indywidualna	Zamurowanie wnek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1.1	8 KNNR 5 1207-16	Wykucie bruzd dla rur RS47 w betonie	m		
		28+45	m	73,000	
				RAZEM	73,000
d.1.1	9 KNR 5-08 0107-04	Rury winidurkowe o śr. do 47 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - rury DVK 40 układane w posadzce	m		
		28	m	28,000	
				RAZEM	28,000
d.1.1	10 KNR 5-08 0107-04	Rury winidurkowe o śr. do 47 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd	m		
		45	m	45,000	
				RAZEM	45,000
d.1.1	11 KNR-W 2-02 1503-02	Malowanie zwykłe farbą klejową tynków wewnętrznych - ścian ręcznie	m ²		
		30	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
1.2		Badania i pomiary			
d.1.2	12 KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		5	pomiar	5,000	
				RAZEM	5,000
d.1.2	13 KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		29	pomiar	29,000	
				RAZEM	29,000
d.1.2	14 KNNR 5 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1.2	15 KNNR 5 1303-04	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar		
		28	pomiar	28,000	
				RAZEM	28,000

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	RAZEM	R+narzuty	S+narzuty	M+narzuty
1	Modernizacja rozdzielnic głównej niskiego napięcia nN w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie	0,00			
1.1	Rozdzielnica RG	0,00			
1.2	Badania i pomiary	0,00			
	RAZEM	0,00			

Słownie: zero i 00/100 PLN