



Oznaczenie urządzenia	Q1	F1	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9
Oznaczenie zadisku			1 - 2	3 - 4	5 - 6	7 - 8	9 - 10	11 - 12	13 - 14
Opis	Zasilanie z rozdzielni GK Sygnalizacja obecności napięcia zasilającego	Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	Oświetlenie podstawowe komunikacja	Oświetlenie podstawowe sala 126	Oświetlenie podstawowe sala 127	Oświetlenie podstawowe sala 129	Oświetlenie awaryjne i podświetlane znaki ewakuacji	Odborniki teleinformatyczne i multimedialne	Odborniki teleinformatyczne i multimedialne
Moc									
Długość kabla									
Typ kabla	4xALY 25		YDY 3x1,5mm2	YDY 3x1,5mm2	YDY 3x1,5mm2	YDY 3x1,5mm2	HDGs 3x1,5mm2	YDY 3x2,5mm2	YDY 3x2,5mm2
Oznaczenie obwodu			T4 w1	T4 w2	T4 w3	T4 w4	T4 w5	T4w6	T4w7

INWESTOR	Gmina Michałowice, Reguły Al. Powstańców W-wy 1 05-816 Michałowice			PROJEKTOWAŁ	NR UPRAWNIEN	PROJEKT PW_INSTALACJI_ELEKTRYCZNYCH_NA_1_PIETRZE BUDYNKU_1 ZESPOŁU_SZKOŁ_OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH_W_KOMOROWIE ul. Marii Dąbrowskiej 12/20 05-806 Komorów	-	ARKUSZ 1/3
	AUTOR PROJEKTU			Jerzy Lech	SI 68/90			
FAZA PROJEKTU	DATA	REWIZJA	SPRAWDZIŁ	NR UPRAWNIEN	TEMAT RYSUNKU	ROZDZIELNICA-PIĘTROWA-T4 Schemat	E-05	
PW	14.05.2020R.	00	DARIUSZ_PLACZYŃSKI	MAZ/0596/PWCE/12				