



Oznaczenie urządzenia	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16		
Oznaczenie zadisku	15 - 16	17 - 18	19 - 20	21 - 22	23 - 24	25 - 26	27 - 28		
Opis	Odbiorniki telefonizacyjne i multimedialne REZERWA	Gniazda 230V 16A ogólne: komunikacja, gab. kier. świetlicy sala 110	Gniazda 230V, 16A ogólne: zaplecze sali 110, sala 111	Gniazda 230V 16A aneks kuchenny na zapleczu sali 110	Gniazda ogólne sala 112	wentylatory na świetlicy sali 111	REZERWA		
Moc		1,5	1,5	2,0	0,9	0,3			
Długość kabla									
Typ kabla		YDY 3x2,5mm2	YDY 3x2,5mm2	YDY 3x2,5mm2	YDY 3x2,5mm2	YDY 3x2,5mm2			
Oznaczenie obwodu		T2w8	T2w9	T2w10	T2w11	T2w12	T2w13		

INWESTOR	Gmina Michałowice, Reguły Al. Powstańców W-wy 1 05-816 Michałowice			PROJEKTOWAŁ	NR UPRAWNIEN	PROJEKT	PW_INSTALACJI_ELEKTRYCZNYCH_NA_1_PIĘTRZE BUDYNKU_1	SKALA
	AUTOR PROJEKTU			Jerzy Lech	SI 68/90		ZESPOŁU_SZKÓŁ_OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH_w_KOMOROWIE ul. Marii Dąbrowskiej 12/20 05-806 Komorów	-
FAZA PROJEKTU	DATA	REWIZJA	SPRAWDZIŁ	NR UPRAWNIEN	TEMAT RYSUNKU			NR RYSUNKU
PW	14.05.2020R.	00	DARIUSZ_PLACZYŃSKI	MAZ/0596/PWCE/12	ROZDZIELNICA-PIĘTROWA-T2 Schemat			E-03