

Oznaczenie urządzenia	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16		
Oznaczenie zacisku	15 - 16	17 - 18	19 - 20	21 - 22	23 - 24	25 - 26	27 - 28		
Opis	Odbiorniki teleinformatyczne i multimedialne REZERWA	Gniazda 230V 16A ogólne: 126	Gniazda 230V, 16A ogólne: sala 127 129	Gniazda 230V 16A gniazda ogólne	Gniazda ogólne obw. w12	Gniazda ogólne obw.w13	Gniazda ogólne obw.w14		
Moc									
Długość kabla									
Typ kabla		YDY 3x2,5mm2	YDY 3x2,5mm2	YDY 3x2,5mm2	YDY 3x2,5mm2	YDY 3x2,5mm2	YDY 3x2,5mm2		
Oznaczenie obwodu	T4w8	T4w9	T4w10	T4w11	T4w12	T4w13	T4w14		

INWESTOR	Gmina Michałowice, Reguły Al. Powstańców W-wy 1 05-816 Michałowice	PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ	PROJEKT	PW_INSTALACJI_ELEKTRYCZNYCH_NA_1_PIĘTRZE BUDYNKU_1 ZESPOŁU_SZKÓŁ_OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH_W_KOMOROWIE ul. Marii Dąbrowskiej 12/20 05-806 Komorów	SKALA -
AUTOR PROJEKTU		Jerzy Lech	St 68/90			ARKUSZ 2/3
FAZA PROJEKTU PW	DATA 14.05.2020R.	REWIZJA 00	SPRAWDZIŁ: DARIUSZ_PLACZYŃSKI	NR UPRAWNIEŃ MAZ/0596/PWOE/12	TEMAT RYSUNKU	ROZDZIELNICA-PIĘTROWA-T4 Schemat	NR RYSUNKU E-05