



Oznaczenie urządzenia	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16		
Oznaczenie zadisku	15 - 16	17 - 18	19 - 20	21 - 22	23 - 24	25 - 26	27 - 28		
Opis	Odbiorniki teleinformacyjne i multimedialne REZERWA	Gniazda 230V 16A czajników geb. wicedyrektora sala 113,114	Gniazda 230V, 16A ogólne sala 116	Gniazda 230V 16A gabineły wicedyrekt., i reduktora oraz toalety	Gniazda ogólne sale 114,115	Gniazda 230V 16A sala 113 i komunikacja	Gniazda 230V 16A dystrybutora wody w komunikacji		
Moc		Pf=6/Ps=3,95	1,05	1,2	1,5	1,05	1,5		
Długość kabla									
Typ kabla		YDY 3x2,5mm2	YDY 3x2,5mm2	YDY 3x2,5mm2	YDY 3x2,5mm2	YDY 3x2,5mm2	YDY 3x2,5mm2		
Oznaczenie obwodu		T3w8	T3w9	T3w10	T3w11	T3w12	T3w13		

INWESTOR	Gmina Michalowice, Regulny Al. Powstańców W-wy 1 05-816 Michalowice		PROJEKTOWAŁ	NR UPRAWNIEN	PROJEKT	PW_INSTALACJI_ELEKTRYCZNYCH_NA_1_PIĘTRZE BUDYNKU_1	SKALA
AUTOR PROJEKTU			Jerzy Lech	SI 68/90	ZESPOŁU_SZKÓŁ_OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH_W_KOMOROWIE ul. Marii Dąbrowskiej 12/20 05-806 Komorów	ARKUSZ 2/3	
FAZA PROJEKTU					ROZDZIELNICA-PIĘTROWA-T3		
PW	DATA 14.05.2020R.	REWIZJA 00	SPRAWDZIŁ DARUSZ_PLACZYŃSKI	NR UPRAWNIEN MAZ0596/PWOE/12	TEMAT RYSUNKU Schemat	NR RYSUNKU E-04	