



Uwagi:
Maksymalna długość przewodu YDY 2x2,5 mm² łączącego moduł alarmowy MD-2.Z z zaworem MAG-3 - 22 m.

Uwaga: Powyższe rysunki mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie jako projekt na potrzeby pozwolenia na budowę. Nie są projektem wykonawczym i nie mogą być użyte do realizacji tego projektu.

INWESTOR:		Gmina Michałowice	
		Al. Powstańców Warszawy 1 05-816 Reguły	
ARCHITEKT:		Marek Kuciński Architekt	
		ul. Syta 112 E/6 02-987 Warszawa	
PROJEKTANT:		mgr inż. Romuald Wełnicki	
		uprawnienia budowlane do projektowania inst. elektrycznych w specjalności instalacyjno -inżynieryjnej nr ewid Wa-722/92	
SPRAWDZ.:		mgr inż. Janusz Sobociński	
		uprawnienia budowlane do projektowania inst. elektrycznych w specjalności instalacyjno -inżynieryjnej nr ewid 33/TO/91	
PROJEKT:		Budynek usługowy Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie wraz z przyłączami i zagospodarowaniem terenu	
ADRES:		Komorów, gmina Michałowice, ul. Kolejowa	
NR. DZIAŁEK:		działka nr ewid. 132/2, obręb Komorów-Osiedle	
FAZA:		Projekt wykonawczy	
BRANŻA:		Instalacje elektryczne	
NAZWA RYSUNKU:		Schemat blokowy instalacji detekcji gazu	
DATA:		październik 2021	SKALA:
NUMER RYSUNKU:		IE.05.08	