



☒ oprawa ośw. zewn. – słupek h=0,8m, LED12W, IP65, IK09

UWAGA:
Lokalizacje opraw oświetleniowych i miejsce doprowadzenia przewodów potwierdzić na budowie. Kable w terenie prowadzić w rurach ochronnych.

Istniejące kable krzyżujące się z projektowanymi sieciami sanitarnymi, elektroenergetycznymi, teletechnicznymi oraz z drogami zabezpieczyć rurami ochronnymi dwydzielnymi typu SR.

Uwaga:
Lokalizacja "projektowanego złącza kablowego" zostanie określona w projekcie PGE. Trasę linii kablowej ze złącza do TG dostosować do ostatecznej lokalizacji złącza.

Uwaga: Powyższe rysunki mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie jako projekt na potrzeby pozwolenia na budowę. Nie są projektem wykonawczym i nie mogą być użyte do realizacji tego projektu.

INWESTOR: **Gmina Michałowice**

Al. Powstańców Warszawy 1
05-816 Reguły

ARCHITEKT: **Marek Kuciński Architekt**

ul. Syta 112 E/6
02-987 Warszawa

PROJEKTANT: **mgr inż. Romuald Wełnicki**

uprawnienia budowlane do projektowania inst.
elektrycznych w specjalności instalacyjno
-inżynieryjnej nr ewid Wa-722/92

SPRAWDZ.: **mgr inż. Janusz Sobociński**

uprawnienia budowlane do projektowania inst.
elektrycznych w specjalności instalacyjno
-inżynieryjnej nr ewid 33/TO/91

PROJEKT: **Budynek usługowy Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie wraz z przyłączami i zagospodarowaniem terenu**

ADRES: Komorów, gmina Michałowice, ul. Kolejowa

NR. DZIAŁEK: działka nr ewid. 132/2, obręb Komorów-Osiedle

FAZA: Projekt wykonawczy

BRANŻA: Instalacje elektryczne

NAZWA RYSUNKU: PLAN TRAS LINII KABLOWYCH

DATA: październik 2021

SKALA:

NUMER RYSUNKU:

IE.01.01