

561/2

PGE Dystrybucja S.A.

Odział Warszawa

Wydział Przyłączania i Rozwoju

04-470 Warszawa, ul. Marsa 93

NIP: 946-25-93-455

(1)

Sprawdzono w zakresie zgodności z wydanymi
technicznymi warunkami przyłączenia przebudowy
dn. 28.12.2017 r. projektowane urządzenia:
st. nap. linii napowietrznej SN-15kV
linia kablowa SN-15kV
- projekt budowlany
Z uwagami:

563/2

Prof. RN III 24/4(100A)
z powierzoną komorą gaszeniową
na balkonie

Inst. linia nap. SN-15kV
typu AP1 3270
(Pruszków-Sędziszów)
Idr. odt. 2917

Proj. linia kablowa SN-15kV
typu 3x3xRUHAKXS 1x120₇/1=17m
długość trasy (S1-granica opracowania) l=5m

Proj. rura DVC 160, l=1,5m

S1
Proj. st. nap. SN-15kV
typu K E 13,5/25
Proj. 3xOTK 224
granica opracowania

proj. linia kablowa SN
wg. odrębnego opracowania

ul. Przytorowa



ZAMAWIAJĄCY
Gmina Michałowice
Reguły
Al. Powstańców Warszawy
05-816 Michałowice



WYKONAWCA PROJEKTU
TOMKOR Nadzory i Projektowanie
Tomasz Korczak
05-600 Grojec, ul. Wybickiego 1/109

Rozbudowa ulicy Przytorowej w miejscowości Reguły, gmina
Michałowice

Skalowanie:

PROJEKT BUDOWLANY - BRANŻA ENERGETYCZNA

Nazwa rysunku:

Projektowana Sieć SN-15kV

STANOWISKO	IMIE I NAZWISKO	NR UPRRAWNIEN	Podpis	Data:	Nr rys.
PROJEKTANT:	MGR INŻ. Krzysztof Sierpiński	MAZ/0591/PWB/E/16	[Signature]	09-2020	4
SPRAWDZĄCY:	MGR INŻ. Dariusz Dupliski	MAZ/0409/PW/OE/07	[Signature]		
OPRACOWUJĄCY:	MGR INŻ. Michał Oktaba		[Signature]		

Dział Przyłączeń

Specjalista ds. Przyłączeń
Jakub Kołodziej

Za zgodność z projektem i warunkami przyłączenia
z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki
i Wodociągów w Michałowicach
opiniuje:
Urząd Miejski w Michałowicach