



URZĄD GMINY MICHAŁOWICE

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice

tel. 22 350 91 91
www.michalowice.pl

fax 22 350 91 01
e-mail: sekretariat@michalowice.pl

Reguły, 01 czerwca 2018 r.

Gmina Michałowice
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice

W odpowiedzi na wniosek z 22.05.2018 r. informuję, że istnieje możliwość przyłączenia, planowanego na działce nr ewid. 845/1 budynku socjalnego, do istniejącej sieci wodociągowej przebiegającej przez ww. działkę oraz istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Sieradzkiej i Mazurskiej w Komorowie.

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ

Warunki formalne:

1. Złazić u projektanta z odpowiednimi uprawnieniami wykonanie projektu przyłącza.
2. Projekt uzgodnić w Referacie Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy Michałowice.
3. Złazić wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami budowę przyłącza.
4. Przed przystąpieniem do robót złożyć wniosek „o pełnienie nadzoru nad budową przyłącza” w Referacie Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy Michałowice.
5. Po zakończeniu robót:
 - a) złazić uprawnionemu geodecie wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wybudowanego przyłącza;
 - b) podpisać protokół odbioru przyłącza;
 - c) dostawa wody nastąpi dopiero po podpisaniu umowy o zaopatrzenie w wodę w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Michałowice.

Warunki techniczne:

1. Przyłącze wodociągowe zaprojektować z przewodu ciśnieniowego PE, PN10 łączonego na złączki zaciskowe typu POLYRAC lub złączki mosiężne ISIFLO.
2. Średnicę przyłącza dostosować do przewidywanej ilości zaopatrzenia w wodę dla budynku czterolokalowego
3. Przyłącze zakończyć zestawem wodomierzowym składającym się z:
 - a) wodomierza skrzydełkowego z możliwością zamontowania nakładki do odczytu radiowego stanu licznika;
 - b) zaworów kulowych odcinających;
 - c) zaworu antyskażeniowego EA.
4. Włączenie przyłącza do wodociągu za pomocą żeliwnej opaski kołnierzowej, przewidzieć zasuwę domową kołnierzową z miękkim zamknięciem.
5. Zestaw wodomierzowy umieścić w ocieplonej studni wodomierzowej wraz z korkiem izolującym lub w budynku nie dalej niż 1 m od ściany zewnętrznej, przez którą wchodzi przyłącze wodociągowe.