przewody c.o. prowadzone w podłodze
przewody c.t. prowadzone po ścianie
grzejnik wodny
mata grzejna

A
B
C

O6 160/250 h=250 spód 0,4
V22-50-1,0
V22-50-1,0
okno h=290 spód 0,0
Dz2 156(124)/210(290)
okno h=250 spód 0,0
Ob2 300/290
O4 300/290
V22-50-1,0
V22-50-1,0

1.09 | SALA ĆWICZEŃ
60,68 m² | deski dwuwarstwowe dębowe

O1 90/70 spód 1.50 V22-50-0,7
O2 150/150 spód 0.85 V22-50-0,5
O3 150/75 spód 1.60 V22-50-0,6

1.05 | W.C. DAMSKI
6,62 m² | gres

1.06 | POKÓJ ADMINISTRACYJNO-BIUROWY
6,36 m² | gres

1.07 | MAGAZYN
7,81 m² | gres

otwór w stropie 40x40 cm

rzutnik

V22-50-1,4

1.08 | SALA ZEBRAŃ
42,98 m² | deski dwuwarstwowe dębowe

otwór w stropie 40x40 cm

Ob1 250/270

okno h=270 spód 0,0

1.04 | SCHOWEK PORZ.
2,33 m² | gres

spód belki +2.24

wyjście przewodów c.t. na dach do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej

V22-50-0,7

1.01 | HOL
20,35 m² | gres

otwór w stropie Ø 25

kurtyna powietrzna

1.03 | W.C. DAMSKI + NIEPEŁNOSPRAWNYCH
6,85 m² | gres

V33-50-0,9

oś +2,8m

V22-90-0,4

okno h=125 spód 0,85

kurtyna powietrzna

O5 100/125

O4 96/210

piec gazowy
zasobnik wody
(patrz rozwinięcie)

spód belki +2.24

1.10 | ZAPLECZE SALI ZEBRAŃ
13,75 m² | gres

okap

1.02 | W.C. MĘSKI
11,51 m² | gres

spód grzejnika +0,8m

V22-50-0,6

V33-50-0,9

okno h=150 spód 0,85

O1 90/70
O1 90/70
O3 260/150

SART Sp. z o. o. ARCHITRIADA
e-mail:pracownia@architriada.eu
05-800 Pruszków ul. Czerwonych maków 11

inwestycja:
ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

lokalizacja:
05-806 Pęcice Małe ul. Brzozowa 18
działka nr ew. 34 obręb 0012

inwestor:
Gmina Michałowice, 05-816 Michałowice
Reguły al. Powstańców Warszawy 1

nazwa rysunku:
OGRZEWANIE I C.T. - RZUT PARTERU

projektant:	podpis:
Karolina Szymanowska, upr. MAZ/0474/POOS/10	
sprawdzający:	podpis:
Krzysztof Bystrzycki, upr. Wa-113/02	

branża:		faza:
INST.SANIT.		projekt budowlany
data: grudzień 2019	skala: 1:50	nr rysunku: S-05