


Odcinki ze zjazdami indywidualnymi




Dane techniczne:


1. Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm.
2. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej frakcji 0/31,5 mm C_{90/3}. Grubość warstwy 23 cm.
3. Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C_{1,5/2} ≤ 4,0MPa. Grubość warstwy 25 cm.
4. Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm.
5. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4. Grubość warstwy 5 cm.
6. Ława z betonu C12/15 z oporem F=0,054 m²
7. Ściek z kostki brukowej gr.6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr.4 cm
8. Ława z betonu C12/15 F=0.045m² pod ściek z kostki brukowej o szerokości 20,0 cm
9. Nawierzchnia z kostki brukowej (kolor) gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm.
10. Podbudowa zasadnicza z betonu C12/15. Grubość warstwy 20 cm.
11. Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C_{1,5/2} ≤ 4,0MPa. Grubość warstwy 28 cm (dolna warstwa gr. 16 cm, górna gr. 12 cm).



Spełniono warunek mrozochronny dla podłoża G4

Od km 0+000,00 do km 0+323,85



Skrzyżowanie wyniesione



NAZWA ZADANIA			
Remont nawierzchni ul. Reja wraz z przebudową w zakresie odwodnienia od km 0+011,35 do km 0+323,85 w miejscowości Granica, gmina Michałowice			
INWESTOR			
Wójt Gminy Michałowice Reguły, Al. Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
TOMKOR Nadzory i Projektowanie Tomasz Korczak 05-651 Chynów, Wola Kukalska 17			
BRANŻA		FAZA PROJEKTU	
Drogowa		Projekt Budowlany	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. TOMASZ KORCZAK	NUMER UPRAWNIEN	MAZ/0477/PBD/16
SPRAWDZIŁ	mgr inż. MARCIN PŁUŻYŃSKI	NUMER UPRAWNIEN	MAZ/0188/PBD/16
OPRACOWAŁ		NUMER UPRAWNIEN	
TYTUŁ RYSUNKU			
Przekroje normalne			
09.2018	SKALA	1:50	ARKUSZ
			1/1
		NUMER RYSUNKU	BD.04.01