Szczegół konstrukcyjny "A"



Szczegół konstrukcyjny "B"



Szczegół konstrukcyjny "C"



Szczegół konstrukcyjny "D"



Szczegół konstrukcyjny "E"



Szczegół konstrukcyjny "F"



Szczegół konstrukcyjny "G"



Szczegół konstrukcyjny "H"



Dane techniczne:

1. Opornik betonowy o wymiarach 12x25x100 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, na ławie betonowej z oporem (F = 0,055 m^2).
2. Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, na ławie betonowej z oporem (F = 0,1974 m^2 ława pod krawężnik).
3. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S. Grubość warstwy 4 cm. Dla KR3-4.
4. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W. Grubość warstwy 5 cm. Dla KR3-4.
5. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P. Grubość warstwy 7 cm.
6. Ściek przykrawężnikowy z kostki brukowej betonowej. Dwa rzędy kostki gr. 6 cm i rząd kostki gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm.
7. Krawężnik betonowy (światło 10 cm) o wymiarach 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm.
8. Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm.
9. Podbudowa z mieszanki niezwiązanej frakcji 0/31,5 mm. Grubość warstwy 20 cm.
10. Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4<6,0MPa. Grubość warstwy 15 cm.
11. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej (kolor do uzgodnienia z inwestorem). Grubość warstwy 8 cm.
12. Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubość 3 cm.
13. Ława z betonu C12/15 z oporem.
14. Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm C90/3. Grubość warstwy 15 cm.
15. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4. Grubość warstwy 5 cm.
16. Opornik betonowy wtopiony o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
17. Ława betonowa C12/15 z oporem F = 0,0545 m^2.
18. Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4<6,0 MPa. Grubość warstwy 17 cm.
19. Podbudowa z miesznaki związanej spoiwem hydraulicznym (cement) C6/8<12,0MPa. Grubość warstwy 17 cm.

NAZWA ZADANIA

Przebudowa ul. Bodycha w Opaczy-Kolonii

INWESTOR

Wójt Gminy Michałowice
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MT-Projekt Sp. z o.o.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9,
05-600 Grójec

BRANŻA	FAZA PROJEKTU		
Drogowa	Projekt wykonawczy		
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. MARCIN PŁUŻYŃSKI	NUMER UPRAWNIEŃ: MAZ/0188/PBD/16	PODPIS	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. TOMASZ KORCZAK	NUMER UPRAWNIEŃ: MAZ/0477/PBD/16	PODPIS	
OPRACOWAŁ: inż. ADRIAN ZYGMUNCIAK	NUMER UPRAWNIEŃ:	PODPIS	

TYTUŁ RYSUNKU: ***Szczegóły konstrukcyjne***

06.2020	SKALA: 1:20	ARKUSZ: 1/1	NUMER RYSUNKU: BD.05.01