



Piktogram																			
Oznaczenie urządzenia		Q2		Q3		Q4		Q15		Q16		Q17		Q18		Q19		Q20	
Oznaczenie zadisku		Q2		Q3		Q4		Q15		Q16		Q17		Q18		Q19		Q20	
Opis		Rozdzielnica kuchni (Wkładki gg 63A)		Rozdzielnice RP-0 ; RP-0; RP-1; RP-2; RPv; TK-1; TK-2		Lodowisko		Rozdzielnica strefowa poz. 0		Rozdzielnica strefowa parteneru TOA		Rozdzielnica strefowa parteneru TOB		Zasilanie mieszkania lokatorskiego + Klatki schodowej		Rezerwa wyposażona		Rozdzielnica strefowa 1 piętra T2	
Moc		62,0/43,0		95,8/40,9				10,0/8,0		15,0/10,61		15,0/10,61		11,0/8,0		20		9,33/6,61	
Długość kabla		30		50		50		10		20		30		20				40	
Przekrój przewodu		YKY5x16 Ist.		YKY5x16 Ist.		Ist.		YKY5x6		YKY5x6		YKY5x6		YKY5x16				YKY5x6	

INWESTOR		PROJEKTOWAL		PROJEKT		SKALA	
AUTOR PROJEKTU		NR UPRAWNIEN		TEMAT RYSUNKU		-	
Gmina Michałowice, Reguły Al. Powstańców W-wy 1 05-816 Michałowice		ELEKTRA DARUSZ PLACZYŃSKI ul. Malinowa 14 05-070 Sulejówek tel. -48 888 488 686 email: elektra@intra.pl		Modernizacja rozdzielnic głównej niskiego napięcia nN ze zmianą lokalizacji układu pomiarowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie Komorów, Al. Marii Dąbrowskiej, dz. nr ew. 1249 gmina Michałowice, obręb: 0002		ARKUSZ 3/6	
FAZA PROJEKTU		SPRAWDZ		NR UPRAWNIEN		ROZDZIELNICA_GŁÓWNA Schemat	
PW		DATA		Jerzy Lech		E-07	
		REWIZJA		SI 68/90			