Powiat pruszkowski - System Informacji Przestrzennej -

skala 1 : 500

proj. rura DVR 160 L=3m wykonać wykopem kolizja z instalacją teletechniczną

proj. rura SRS 160 L=8m wykonać przeciskiem pod chodnikiem/drogą

proj. rura SRS 160 L=7m wykonać przeciskiem pod chodnikiem/drogą

proj. rura DVR 160 L=2m wykonać wykopem

istn. kabel do usunięcia

istn. złącze kablowe z pomiarem pół pośrednim do likwidacji w elewacji przedsionka i zastąpienia przez nową rozdzielnię RG

proj. rura DVR 160 L=4m wykonać wykopem

proj. rura SRS 160 L=3mwykonać przeciskiem pod drzewem

proj. kabel YAKXs 4x240 L=59m(72m) z ST 01-0947 WLZ z nowo proj. złącza ZK-1/SL(PP) do proj. rozdzielni RG w szkole

proj. rura DVR 160 L=2mwykonać wykopem kolizja z instalacją gazową

proj. uziom Ruz≤10 Ohm

proj. złącze ZK-1/SL(PP)

proj. kabel YAKXs 4x240 L=11m(23m) z ST 01-0947 do proj. ZK-1/SL(PP)

istn. ST [01-0947] Komorów Szkoła

Komorów Osiedle

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Dąbrowskiej

Układ pracy sieci TT

Inwestor:	Urząd Gminy Michałowice Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice
Nazwa obiekt:	Modernizacja rozdzielnicy głównej nN ze zmianą lokalizacji układu pomiarowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie
adres:	Komorów ul. Marii Dąbrowskiej dz. ew. nr 1249 gm. Michałowice obr. 0002.
Nazwa rysunku:	Projekt sytuacyjny
Projektował:	mgr inż. Dariusz Płaczyński upr. nr- MAZ/0596/PWOE/12 podpis
Sprawdził:	inż. Jerzy Lech upr. nr- St-68/90 podpis
Opracował:	inż. Karol Młot
Skala 1:500	07.2020 Rys. E-02

Map tiles © Geo System geo.s
Map data © OpenStreetMap openstreetm