



GMINA MICHAŁOWICE

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice

tel.: **22 350 91 91**
www.michalowice.pl

e-mail: **sekretariat@michalowice.pl**
ePUAP: **/4ld31qr0t1/SkrytkaESP**

Reguły, 10 lipca 2023 r

ZP.271.1.34.13.2023

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Dot. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego nr ZP.271.1.34.2023 na:
„Przebudowę ulicy Królewskiej w Regułach- I ETAP -II”

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania, które na podstawie art. 284 ust. 4 zostały złożone w dniach 7-10.07.2023r. do ww. postępowania.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w przetargu posiadanie kierownika robót posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci sanitarnych?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający uzna przedstawione wyżej uprawnienia.

Pytanie nr 2

Prosimy o zamieszczenie przykładowego formularza tabeli elementów scalonych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje przykładowym formularzem tabeli elementów scalonych. Tabelę wartości elementów scalonych należy sporządzić w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót.

Pytanie nr 3

Czy frezujemy na głębokość 10cm czy 8cm?

Odpowiedź:

Frezowanie należy wykonać na głębokość 10 cm.

Pytanie nr 4

Czy warstwa wiążąca BA AC16W ma mieć grubość 8cm czy 6cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że warstwa wiążąca BA AC16W ma mieć grubość 6 cm.

Pytanie nr 5

Czy materiały rozbiórkowe należą do Wykonawcy robót?

Odpowiedź:

Kostkę brukową, betonową należy złożyć na paletach i przewieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Pozostałe materiały rozbiórkowe Wykonawca musi zagospodarować we własnym zakresie.

Pytanie nr 6

Czy warstwę stabilizacji cementem należy wykonać jako gotową dowiezioną mieszankę z betoniarni?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie nr 7

Czy warstwa stabilizacji cementem 2,5MPa pod zjazdami ma mieć grubość 10cm czy 15cm?

Odpowiedź:

Warstwa stabilizacji cementem 2,5MPa pod zjazdami ma mieć grubość 10cm.

Pytanie nr 8

Czy pobocze ma mieć podbudowę z kruszywa łamanego czy naturalnego gr.14cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem wykonawczym (rys. D-3, D-4) – przekrój 5.

Pytanie nr 9

Czy pobocze ma mieć warstwę podsypki piaskowej gr.10cm czy warstwę kruszywa łamanego gr.10cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem wykonawczym (rys. D-3, D-4) – przekrój 5.

Pytanie nr 10

Czy pielęgnacja trawników jest do pierwszego koszenia?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie nr 11

Czy przedmiar robót zawiera pod krawężnikami, opornikami, obrzeżami betonowymi pod lawą betonową warstwę podsypki piaskowej gr.10cm? – jeżeli nie, prosimy o przedmiary robót.

Odpowiedź:

Przedmiar nie zawiera odrębnych pozycji w tym zakresie. Elementy te należy wycenić zgodnie z rysunkiem szczegółu z projektu wykonawczego.

Pytanie nr 12

W przedmiarze drogowym brakuje lawy betonowej pod ściekiem z kostki betonowej. Prosimy o przedmiary robót.

Odpowiedź:

Ława betonowa pod ściekiem z kostki betonowej jest uwzględniona w przedmiarze drogowym (poz. 36).

Pytanie nr 13

Prosimy o podanie kolorów kostek betonowych na poszczególnych nawierzchniach.

Odpowiedź:

Chodnik, miejsca postojowe, próg zwalniający – kolor szary, zjazdy – kolor grafit.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający posiada projekt czasowej organizacji ruchu? – jeżeli tak, prosimy o załączenie.

Odpowiedź:

NIE

Pytanie nr 15

Prosimy o załączenie uzgodnionego projektu SOR.

Odpowiedź:

Projektowany zakres prac nie wprowadza zmian w istniejącej organizacji ruchu. Realizowane elementy oznakowania są odtworzeniem stanu istniejącego po wykonanych robotach.

Pytanie nr 16

Czy w zakres przetargu wchodzi wykonanie betonów konstrukcyjnych oraz podbetonu C8/10 (ST)? – jeżeli tak, prosimy o przedmiary robót.

Odpowiedź:

Zakres robót do wykonania zawiera załączona dokumentacja projektowa.

Pytanie nr 17

Prosimy o załączenie danych na temat nowych opraw oświetleniowych.

Odpowiedź:

Dane dotyczące opraw opisane są w pkt. 2 STWIOR dot. wymiany opraw.

Pytanie nr 18

Czy w zakres robót wchodzi ułożenie przy przejściach dla pieszych żółtych płyt betonowych z wypustkami? – jeżeli tak, prosimy o przedmiary robót.

Odpowiedź:

Przy przejściu dla pieszych należy wykonać płyty w ilości 5.6m².

Pytanie nr 19

Czy zakres przetargu obejmuje tylko wykonanie robót z etapu I czy też obejmuje roboty z etapu II?

Odpowiedź:

Etapowanie prac dotyczy tylko konstrukcji jezdni. W tym zakresie przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót z etapu I.

Pytanie nr 20

Naszym zdaniem ilości chodnika i obrzeży betonowych, oporników podane w przedmiarze robót są znacznie zawyżone - prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że chodnik i dojścia do furtek należy wykonać dla całej drogi w ilościach jak w przedmiarze.

Pytanie nr 21

Prosimy o zamieszczenie projektu wodociągu.

Odpowiedź:

Zakres prac obejmuje wymianę istniejącej niesprawnej i uszkodzonej armatury wodociągowej, która zostanie wskazana na przekazaniu terenu budowy przy udziale Konserwatora sieci w ilościach wynikających z załączonego przedmiaru robót. Usytuowanie sieci wodociągowej jest ujęte w planach sytuacyjnych załączonego projektu.

Jednocześnie na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia, a także na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy odpowiednio treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP oraz przedłuża termin składania ofert:

Rozdział XII Termin związania ofertą pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres **30 dni** tj. do dnia **11.08.2023 r.**

Rozdział XVI Termin składania ofert otrzymuje brzmienie:

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **13.07.2023 r. do godz. 13.00.**

Rozdział XVII Termin otwarcia ofert pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Niepubliczne otwarcie ofert nastąpi w dniu **13.07.2023 r. o godzinie 13.30**

Z poważaniem
Wójt Gminy Michałowice
/-/
Małgorzata Pachecka

Sprawę prowadzi: Marta Opłocka
Referat: Zamówień Publicznych
Tel.: 22 350 91 91 wew. 331