



GMINA MICHAŁOWICE

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice

tel.: 22 350 91 91
www.michalowice.pl

e-mail: sekretariat@michalowice.pl
ePUAP: /4ld31qr0t1/SkrytkaESP

Reguły, 7 listopada 2023 r

ZP.271.1.61.15.2023

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Dot. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego nr ZP.271.1.61.2023 na:
„Przebudowę ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Michałowice”

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania, które zostały złożone w dniu 02.11.2023r. do ww. postępowania.

Pytanie nr 3 Dotyczy zad. 1 i 2

W poz. 1 i 3 przedmiarów należy wycenić rozbiórkę nawierzchni z wywozem gruzu, w poz. 4 jest dodatkowo wywóz, co dubluje koszty - prosimy o wyjaśnienie w których poz. wykonawca ma wycenić wywóz gruzu z rozbiórek.

Do kogo należy materiał z rozbiórki nawierzchni (kostka, frez)

Według dokumentacji należy wykonać tylko warstwę ścieralną 5 cm, wg przedmiarów wiążącą i ścieralną - prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i w przypadku konieczności wykonania warstwy wiążącej uzupełnić przedmiar o dodatkowe skropienie emulsją oraz załączyć na platformie SST dla warstwy wiążącej.

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje, że pozycja nr 4 w przedmiarach dla Zadania nr 1 i 2 nie dubluje pozycji 1 i 3, ponieważ jest to wyłącznie krotność wywozu materiałów z rozbiórki.

Dodatkowo Zamawiający informuje, że destrukta uzyskany z frezowania ulicy Kolejowej i Klonowej należy przewieźć w miejsce wskazane przez Inwestora (do zagospodarowania przez Gminę). Natomiast materiał pozyskany z rozbiórek krawężników, obrzeży, kostki, elementów betonowych należy zagospodarować we własnym zakresie.

Zamawiający uzupełnia również Projekt Techniczny o warstwę ścieralną, w Przedmiarach dodaje pozycje skropienia emulsją oraz publikuje SST dla warstwy wiążącej.

Sprawę prowadzi: Marta Opłocka
Referat: Zamówień Publicznych
Tel.: 22 350 91 91 wew. 331

Jednocześnie na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia, a także na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy odpowiednio treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP oraz przedłuża termin składania ofert:

Rozdział XII „TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ” pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres **30 dni tj. do dnia 09.12.2023 r.**

Rozdział XVI „TERMIN SKŁADANIA OFERTY” otrzymuje brzmienie:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **10.11.2023r. do godz. 10:30.**

Rozdział XVII „TERMIN OTWARCIE OFERTY” pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Niepubliczne otwarcie ofert nastąpi w dniu **10.11.2023r. o godzinie 11:00.**

Zgodnie z art. 286 ust. 7 ustawy Pzp Zamawiający zamieszcza informację na platformie e-Zamówienia oraz stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Z poważaniem
/-/ Małgorzata Pachecka

Wójt Gminy Michałowice