



GMINA MICHAŁOWICE

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice

tel.: 22 350 91 91
www.michalowice.pl

e-mail: sekretariat@michalowice.pl
ePUAP: /4ld31qr0t1/SkrytkaESP

Reguły, 28 sierpnia 2023 r

ZP.271.1.41.12.2023

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Dot. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego nr ZP.271.1.41.2023 na: **„Budowę parkingu przy ulicy Kuchy w Regułach-II”**

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) udziela odpowiedzi na pytania, które na podstawie art. 284 ust. 2 zostały złożone w dniu 25.08.2023r. do ww. postępowania.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 1

Czy w zakres robót wchodzi ustawienie krawężników lub oporników kamiennych (OPZ)? – jeżeli tak, prosimy o przedmiary robót.

Odpowiedź:

Zakres robót nie obejmuje wbudowania krawężników lub oporników kamiennych.

Pytanie nr 2

Czy materiały z rozbiórki nawierzchni stanowią własność Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że materiały z rozbiórki nawierzchni należy zagospodarować zgodnie z wymaganiami STWIORB D-01.02.04.

Pytanie nr 3

Czy w zakres przetargu wchodzi przesadzenie drzew (ST)? – jeżeli tak, prosimy o przedmiary robót.

Odpowiedź:

W zakres robót nie wchodzi przesadzanie drzew.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie na podbudowę kruszywa betonowego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza stosowania kruszywa betonowego oraz innych kruszyw z recyklingu.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie na podbudowę kruszywa dolomitowego?

Odpowiedź:

Podbudowę należy wykonać z materiałów zgodnych z wymaganiami STWIORB D-04.04.02.

Pytanie nr 6

Czy istniejącą drogę rowerową i istniejący przy niej chodnik należy pozostawić bez ingerencji w nawierzchnię?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje aby nie ingerować w drogę dla pieszych i rowerów. Należy pozostawić istniejącą nawierzchnię.

Z poważaniem
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych
/-/ Kinga Niedźwiecka - Reszczyk

Sprawę prowadzi: Marta Opłocka
Referat: Zamówień Publicznych
Tel.: 22 350 91 91 wew. 331