



GMINA MICHAŁOWICE

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice

tel. **22 350 91 91**
www.michalowice.pl

e-mail: sekretariat@michalowice.pl
ePUAP: /4ld31qr0t1/SkrytkaESP

Reguły, 3 lipca 2024 r.

ZP.271.2.15.10.2024

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szafirowej w Michałowicach-Wsi, sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Komorowie-Wsi oraz sieci wodociągowej w ul. Stawowej w Pęcicach, w gminie Michałowice” Nr ZP.271.2.15.2024

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że zgodnie z Rozdziałem „SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCAMI” Zapytania ofertowego, udziela odpowiedzi na pytania, które zostały złożone do ww. postępowania w dniu 1 lipca 2024r.

Pytanie nr 1:

Dot. Zadanie 1 – wodociąg w ul. Szafirowej:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kształtek w węźle W3 z łącznika rurowo-rurowego żeliwnego DN110mm na nasuwkę PVC DN110mm co pozwoli obniżyć koszty oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kształtek.

Pytanie nr 2:

W przypadku jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę na ww. zmianę, to po czyjej stronie będzie uzyskanie zgody na zmianę projektową w MPWiK w m.st. Warszawy S.A.? Czy w ofercie należy wycenić opracowanie przez Projektanta rozwiązania zamiennego wraz z uzgodnieniem w MPWiK?

Odpowiedź:

W związku z odpowiedzią na pytanie 1 – nie dotyczy.

Pytanie nr 3

Czy w ofercie należy wycenić hydranty z pojedynczym czy z podwójnym zamknięciem?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ofercie należy wycenić hydranty z pojedynczym zamknięciem- odcinany zasuwą.

Pytanie nr 4

W przedmiarze na roboty wod-kan ujęto wykorytowanie i ułożenie nawierzchni z tłuczni na szerokości 4,5m na długości ok. 117m; ulica Szafirowa ma długość ok. 160m, w związku z tym prosimy o informację, czy w ofercie należy pominąć odtworzenie nawierzchni na pozostałej długości ulicy tj. na długości ok. 43m, czy jednak należy wykorytować i odtworzyć tłuczniem na szer. 4,5m nawierzchnię ul. Szafirowej na długości ok. 160m?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że odtworzenie nawierzchni należy wykonać na całej długości ulicy Szafirowej, tj. ok. 160 m.

Pytanie nr 5

Prosimy o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej *ath lub *kst co umożliwi szybkie opracowanie kosztorysów które są wymagany załącznikiem do oferty lub prosimy o rezygnację z dołączania do oferty kosztorysów na tym etapie postępowania przetargowego; w chwili obecnej większość Zamawiających wymaga opracowania kosztorysów tuż przed podpisaniem umowy tylko od Wykonawcy który wygra postępowanie, a nie od wszystkich oferentów.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia na stronie prowadzonego postępowania przedmiary w wersji edytowalnej.

Pytanie nr 6

Dot. Zadanie 3 - kanał sanitarny w ul. Polnej:

W projekcie technicznym opisano do nabudowania na kanale 1 studnię DN1200mm beton. i 1 studnię PVC DN425mm, natomiast w przedmiarze robót opisano 1 studnię DN1200mm beton. i 1 trójnik PVC DN200/160mm; prosimy o informację, czy w ofercie należy wycenić studnię DN425mm czy trójnik DN200/160mm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ofercie należy wycenić studnię DN 425.

Pytanie nr 7

Jeżeli w wycenie kanału w ul. Polnej należy zgodnie z projektem uwzględnić studnię DN425mm to prosimy o zamieszczenie w materiałach odpowiednio poprawionego przedmiaru z określonymi rodzajami KNR, w ten sposób żeby wszyscy oferenci mogli wycenić i złożyć porównywalne oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający publikuje poprawiony przedmiar robót.

Pytanie nr 8

Trasa kanału sanitarnego w ul. Polnej przebiega w jezdni asfaltowej w odległości ok. 1,3 – 1,7m mierząc między osią kanału a istn. krawędzią jezdni; w związku z tym, czy w wycenie odtwarzania nawierzchni należy przyjąć zgodnie z przedmiarem odtworzenie jezdni na szerokości ok. 1,0m nad kanałem, czy jednak należy wycenić i po robotach wykonać odtworzenie nawierzchni aż do krawędzi jezdni w ten sposób, żeby nie zostawiać pasa asfaltu o szerokości ok. 0,8-1,2m?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w wycenie należy uwzględnić rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni zgodnie z przedmiarem.

Pytanie nr 9

Jeżeli należy wycenić rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni szerzej niż 1,0m wzdłuż osi kanału to prosimy o podanie na jakiej szerokości należy odtworzyć nawierzchnię asfaltową po budowie tak, żeby można było odpowiednio poprawić przedmiar, a oferty na przetargu żeby były porównywalne co do zakresu robót.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7 w wycenie należy uwzględnić rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni zgodnie z przedmiarem.

Zgodnie z rozdziałem Zapytania ofertowego „Modyfikacja zapytania ofertowego” Zamawiający treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego udostępni, na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz dokonuje zmiany treści Zapytania ofertowego.

Rozdział Zapytania ofertowego „MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT” ust. 5 i ust. 9 otrzymują treść odpowiednio:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia **8 lipca 2024, godzina 12.00.**

Niepubliczne otwarcie ofert nastąpi w dniu **8 lipca 2024 o godzinie 12.30.**

Zamawiający publikuje na stronie prowadzonego postępowania zmienione dokumenty:

- 1) Przedmiar robót-zmiana
- 2) Przedmiar robót -zmiana w wersji edytowalnej *ath.

Z poważaniem
z up. Wójta

Sekretarz Gminy Michałowice

/-/ Wojciech Grzeniewski

Sprawę prowadzi: Marta Oplocka
Referat: Zamówień Publicznych
Tel.: 22 350 91 91 wew. 331