

**Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp  
Usługi  
Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody dla Mieszkańców gminy Michałowice**

**SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA MICHAŁOWICE
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269290
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Aleja Powstańców Warszawy 1
- 1.4.2.) Miejscowość: Reguły
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 05-816
- 1.4.4.) Województwo: mazowieckie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@michalowice.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.michalowice.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 1 - gospodarka wodna
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00061106
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2024-01-23

**SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU**

**3.1.) Nazwa zamówienia**

Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody dla Mieszkańców gminy Michałowice

**3.2.) Rodzaj zamówienia: Usługi**

**3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:** 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wody, eksploatacja, obsługa i utrzymanie w gotowości stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej położonej na terenie Gminy Michałowice oraz dostawa i wymiana wodomierzy. Zakres usług obejmuje m.in.:

- 1) kompleksową obsługę stacji uzdatniania wody, studni głębinowych łącznie z pełną kontrolą stanu sanitarno-epidemiologicznego wydobytej i uzdatnionej wody oraz odprowadzanych wód popłuczynach,
- 2) eksploatację i konserwację obiektów wraz z urządzeniami na Stacjach Uzdatniania Wody (SUW), studniami głębinowymi, zbiornikami wody czystej, zbiornikami wód popłuczynach,
- 3) kontrolę jakości dostarczanej wody pod względem fizyko-chemicznym i bakteriologicznym poprzez wykonywanie przez wyspecjalizowane akredytowane laboratorium okresowych badań próbek wody,
- 4) zapewnienie całodobowego pogotowia wodociągowego na Stacji Uzdatniania Wody w Komorowie lub Pęcicach,
- 5) usuwanie wszelkich awarii urządzeń SUW, na sieci wodociągowych oraz przyłączach wodociągowych będących w posiadaniu Gminy,
- 6) przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych urządzeń SUW oraz sieci wodociągowej i odnotowywanie tego faktu w książce eksploatacji,
- 7) przeprowadzenie okresowych dezynfekcji urządzeń wodociągowych wraz z jednoczesną kontrolą jej skuteczności, w tym zakup środka dezynfekcyjnego,
- 8) utrzymanie w sprawności hydrantów przeciwpożarowych poprzez zapewnienie odpowiedniego ciśnienia w całej sieci wodociągowej, w tym również w miejscach podłączeń hydrantów, oraz wymiana hydrantu w przypadku awarii uniemożliwiającej jego poprawne funkcjonowanie, wraz z odpowiednim ich oznakowaniem tj. trwałe przymocowanie do stałych punktów terenu tabliczek z domiarami, wykonanych z materiału o dużej wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz odpornego na działanie promieni ultrafioletowych, zgodnie z normą PN – B – 09700:1986.

Do Wykonawcy będzie należało sukcesywne uzupełnianie nieczytelnych oznakowań. Statystycznie można założyć, że w czasie obowiązywania umowy do wymiany będzie

20 – 25 hydrantów.

9) zapewnienie dostaw wody w razie awarii ze zbiorników na wodę czystą, będących w posiadaniu Wykonawcy.

2 Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia ciągłości i niezawodności usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę w standardzie określonym w umowach o zaopatrzenie w wodę i w „Regulaminie zbiorowego dostarczenia wody i zbiorowego odprowadzenia ścieków” zatwierdzonego Uchwałą Nr XX/268/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 września 2020 r. Jakość wody musi odpowiadać wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2017 r. poz. 2294). Dostarczana woda musi posiadać pozytywną ocenę Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego. Obowiązujący „Regulamin zbiorowego dostarczenia wody i zbiorowego odprowadzenia ścieków” zamieszczony jest na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce Informator – Raporty i Kontrole – Statuty i Regulaminy.

3 Wykonawca w zakresie eksploatacji przyłączy wodociągowych zobowiązany będzie do wykonania doraźnych napraw, mających na celu usunięcie wycieków wody lub przywrócenie jej dostawy.

4 Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji wszelkich prac/czynności, których wykonanie jest związane z wymogiem zapewnienia prawidłowego działania i utrzymania w sprawności urządzeń poprzez wykonanie wszelkich czynności wymaganych przepisami technicznymi, przepisami prawa oraz postanowieniami SIWZ i umowy.

5 Konserwacją będą objęte dwie Stacje Uzdatniania Wody (SUW), położone w Komorowie

i w Pęcicach oraz sieć wodociągowa położona na terenie Gminy Michałowice, w miejscowościach: Nowa Wieś, Komorów, Granica, Pęcice, Pęcice Małe, Sokołów, Suchy Las, Opacz-Kolonia, Opacz Mała i część Reguł.

6 Montaż wodomierzy ultradźwiękowych w ilości do 2350 szt. oraz zakup i montaż konsoli wodomierzowych w ilości do 700 szt. wraz ze wszystkimi koniecznymi do wykonania pracami montażowymi w lokalizacjach i w terminach zgłaszanych przez Zamawiającego w ilościach wg potrzeb Zamawiającego, na podstawie przekazanego od niego comiesięcznego wykazu. Rodzaj montowanego wodomierza musi być każdorazowo konsultowany z Zamawiającym.

7 Dostawa i montaż wodomierzy skrzydełkowych DN15-20 w ilości do 200 szt.

8 Pełny zakres przedmiotu zamówienia określony jest w „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 7.

9 Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na wszystkie zamontowane elementy i urządzenia.

**3.6.) Termin składania wniosków lub ofert:** 2024-01-30 13:00

### 3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:

Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o ile podmiot ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzi działalność gospodarczą. O zamówienie publiczne mogą również ubiegać się osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a więc nie posiadają wpisu ani do KRS, ani do CEIDG.

2. sytuacji finansowej lub ekonomicznej

1). posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 300.000,00 zł

2). posiada odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500.000,00 zł. W przypadku ustalenia limitu sumy ubezpieczenia na jedno zdarzenie suma ta nie może być niższa niż 500.000,00 zł.

3. posiadania wiedzy i doświadczenia

W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie lub wykonuje należycie:

1) co najmniej (1) jedną usługę w zakresie obsługi i utrzymania w gotowości (konserwacji i eksploatacji) stacji uzdatniania wody oraz konserwacji sieci wodociągowej o długości co najmniej 1000 km przez okres co najmniej 12 miesięcy.

4. posiadania potencjału osobowego

Wykonawca będzie dysponował:

1) min. 1 osobę pełniącą funkcję kierownika, posiadającą co najmniej:

- min. 3 lata doświadczenia w kierowaniu zespołem/działem eksploatacji i uzdatniania wody.

2) min. 1 osobę pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;

3) min. 4 osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia wykonujące czynności utrzymania w gotowości i eksploatacji sieci wodociągowej i SUW;

4) min. 1 osobę do obsługi koparko-ładowarki posiadającą uprawnienia określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 27 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2020 poz. 1461) – uprawnienia do wykonywania zawodu operatora koparko-ładowarki  
lub

min. 1 osobę do obsługi koparki posiadającą uprawnienia określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 27 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2020 poz. 1461) - uprawnienia do wykonywania zawodu operatora koparki

i

min. 1 osobę do obsługi ładowarki posiadającą uprawnienia określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 27 sierpnia 2020 r.

5) min. 1 osobę do obsługi zagęszczarki;

6) min. 1 osobę do obsługi piły do cięcia asfaltu/przecinarki do nawierzchni dróg posiadającą uprawnienia określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r.

5. posiadania potencjału technicznego

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował w celu wykonania zamówienia narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi w niżej wymienionym zakresie:

1) samochodem samowładoczym co najmniej 1szt.;

2) koparko-ładowarką co najmniej - 1 szt.

lub koparką co najmniej - 1 szt.

i ładowarką co najmniej - 1 szt.;

3) zagęszczarką co najmniej 1szt.;

4) piłą do cięcia asfaltu co najmniej 1szt.;

5) agregatem do odwadniania wykopów co najmniej 1szt.;

6) zestawem pomp co najmniej 1szt.;

7) stojakami służącymi do odwadniania i płukania sieci wodociągowej wraz z zamontowanymi urządzeniami pomiarowymi co najmniej 3szt.;

8) zestawem szalunków do wykopów co najmniej 1szt.;

9) profesjonalnym detektorem metali w gruncie co najmniej 1szt.;

10) urządzeniem do pomiaru ciśnienia i wydajności hydrantów na sieci co najmniej 1szt.