

**Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
Roboty budowlane**

**„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szafirowej w Michałowicach-Wsi, w ul. Polnej w Komorowie-Wsi
oraz sieci wodociągowej w ul. Stawowej w Pęcicach, w gminie Michałowice”**

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA MICHAŁOWICE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269290

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Aleja Powstańców Warszawy 1

1.4.2.) Miejscowość: Reguły

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-816

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.4.7.) Numer telefonu: 22 350 91 91

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@michalowice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.michalowice.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.2.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00374447

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2024-06-19

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szafirowej w Michałowicach-Wsi, w ul. Polnej w Komorowie-Wsi oraz sieci wodociągowej w ul. Stawowej w Pęcicach, w gminie Michałowice”

3.2.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Michałowice.

2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona sieć wodociagową i kanalizacji sanitarnej w ul. Szafirowej w Michałowicach-Wsi, sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Komorowie-Wsi oraz sieć wodociagową w ul. Stawowej w Pęcicach.

3. Zamawiający zakres zamówienia podzielił na 4 zadania:

1) Zadanie nr 1 „Budowa sieci wodociagowej w ul. Szafirowej w Michałowicach-Wsi”;

2) Zadanie nr 2 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szafirowej w Michałowicach-Wsi”;

3) Zadanie nr 3 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Komorowie-Wsi”.

4) Zadanie nr 4 „Budowa sieci wodociagowej w ul. Stawowej w Pęcicach”

4. Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie:

4.1. Zadanie nr 1: budowę sieci wodociagowej na działkach o nr ew.: 167/3; 186/1; 186/8; 186/9; 192/4 obręb 0006 z włączeniem do istniejącej sieci wodociagowej w ul. Błękitnej i ul. Kasztanowej w Michałowicach-Wsi

1) Parametry sieci wodociagowej:

a) Sieć wodociagowa DN100 z rur ciśnieniowych kielichowych z żeliwa sferoidalnego o połączeniach elastycznych o długość L= 176,1 mb, w tym 23 mb z rur ciśnieniowych kielichowych z żeliwa sferoidalnego o połączeniach blokowanych i 153,1 mb z rur ciśnieniowych kielichowych z żeliwa sferoidalnego o połączeniach elastycznych z włączeniem do istniejącej sieci wodociagowej w ul. Błękitnej z rur z żel. sferoidalnego oraz do istniejącej sieci wodociagowej w ul. Kasztanowej z rur z PVC.

4.2. Zadanie nr 2: budowę sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ew.: 167/3; 186/1 i 186/8 obręb 0006 z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Błękitnej w Michałowicach-Wsi.

1) Parametry sieci kanalizacji sanitarnej:

- a) sieć grawitacyjna z rur kanalizacyjnych litych jednorodnych, kielichowych PVC D200x5,9mm SN8 SDR34 klasy „S” o długości 117,2 mb;
- b) odcinki sieci w pasie drogowym z rur kanalizacyjnych litych jednorodnych, kielichowych PVC D160x4,7mm SN8 o łącznej długości 12,0 mb.

4.3. Zadanie nr 3: budowę sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ew.: 507 i 188/2 obręb 0004 z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Komorowie-Wsi.

1) Parametry sieci kanalizacji sanitarnej:

- a) sieć grawitacyjna z rur kanalizacyjnych litych jednorodnych, kielichowych PVC D200x5,9mm SN8 SDR34 klasy „S” o długości 44,2 mb;
- b) odcinki sieci w pasie drogowym z rur kanalizacyjnych litych jednorodnych, kielichowych PVC D160x4,7mm SN8 o łącznej długości 6,6 mb,

4.4. Zadanie nr 4: budowę sieci wodociągowej na działkach o nr ew.: 605; 648; 624; 608/7; 608/15 obręb 0010 z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej w ul. Konwaliowej w Pęcicach z uwagi na istniejącą nawierzchnię wybudować metodą bezwykopową – sterowanym przewiertem horyzontalnym.

1) Parametry sieci wodociągowej:

- a) Sieć wodociągowa DN100 (D110x6,6mm), PE100 RC SDR17 klasy PN10, długość L= 370,0 mb.

5. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza powinna zawierać nieuczynioną sieć i przyłącza w ramach wykonywanej inwestycji (jeżeli zaistnieje taka okoliczność).

6. W przypadku wykrycia niezainwentaryzowanego przyłącza wody i nieuwzględnionego w dokumentacji projektowej fakt ten Wykonawca zobowiązany będzie zgłosić w Urzędzie Gminy Michałowice oraz przyłączy przebudować jeżeli wykonane jest ze stali i/lub przepięć do nowej sieci wodociągowej.

7. Wszelkie przyłącza wykonane ze stali Wykonawca zobowiązany będzie przebudować wykorzystując materiał PE PN10.

8. Wszystkie przyłącza podlegające przebudowie z uwagi na materiał i średnicę Wykonawca zobowiązany będzie połączyć z istniejącą instalacją wewnętrzną, oraz zamontować zestaw wodomierzowy. Zobowiązany będzie spisać odpowiedni protokół z wymiany wodomierza, podając nr i stan wodomierza zdjętego i nowego oraz nowy wodomierz zaplombować. Prace dotyczące wymiany wodomierza Wykonawca zobowiązany jest prowadzić w porozumieniu z eksploatatorem sieci wodociągowej.

9. Budowa sieci wodociągowej metodą bezwykopową – sterowanym przewiertem horyzontalnym wymaga zastosowania rur wodociągowych warstwowych wzmocnionych RC.

3.5) Kod waluty: PLN**3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2024-07-04 12:00****3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia**

Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym

Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o ile podmiot ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzi działalność gospodarczą. O zamówienie publiczne mogą również ubiegać się osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a więc nie posiadają wpisu ani do KRS, ani do CEIDG.

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

sytuacji finansowej lub ekonomicznej

Wykonawca zobowiązany będzie wykazać, że posiada:

- 1) środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 0,8 mln zł,

na potwierdzenie czego Wykonawca złoży:

- a) w przypadku środków finansowych potwierdzony za zgodność ze stanem faktycznym wydruk z konta nie później niż 3 miesiące przed terminem złożenia ofert,
 - b) w przypadku zdolności kredytowej zaświadczenie z banku wystawione nie później niż 3 miesiące przed terminem złożenia ofert.
- oraz

2) odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 mln zł. W przypadku ustalenia limitu sumy gwarancyjnej ubezpieczenia na jedno zdarzenie suma ta nie może być niższa niż 1 mln zł

na potwierdzenie spełniania powyższego warunku należy złożyć dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia

posiadania wiedzy i doświadczenia

Wykonawca powinien wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert,

a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie:

a) 2 roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej z PE lub sieci kanalizacji ciśnieniowej o średnicy min, D110PE i długości min. 200,0 mb, w tym jedna wykonana metodą przewiertu sterowanego PE RC;
oraz

b) 2 roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z PVC o średnicy min. D200 i długości min. 200,0 mb, każda z robót.

Na potwierdzenie powyższego warunku Wykonawca wraz z ofertą złoży „Wykaz robót” wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

UWAGA

w sytuacji kiedy z dokumentu Wykonawcy potwierdzającego wykonanie robót budowlanych jednoznacznie nie wynika zakres robót stanowiący warunek udziału w postępowaniu, Wykonawca ma obowiązek wskazać Zamawiającemu część potwierdzającą spełnienie warunku.

posiadania potencjału technicznego

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

posiadania potencjału osobowego

Wykonawca zobowiązany będzie wykazać, że skieruje do realizacji zamówienia osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, posiadające kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia sektorowego, tj.:

- osobę (kierownika budowy) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie instalacji sanitarnych – min. 1 osoba.

Do wykazu osób należy dołączyć kopie posiadanych uprawnień oraz potwierdzenie, że przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.